

平成28年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県央地域県政総合センター管内)

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設									備考	水質基準適用施設						
			特 定 施設名 1		既設・ 新設別 2	規模 3	排出ガス測定結果		ばいじん測定結果		焼却灰等測定結果		特 定 施設名 1	既設・ 新設別 2	排水水測定結果				
							試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日				測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)		
1	(株)セイワ	厚木市金田 952-1	1	焼却炉	既設	< 2t	H28.4.13	1.3	H28.4.13	5.8	H28.4.13	0.040					該当なし		
2	(株)小泉建業 第2資材センター	厚木市上古沢 152-3	2	焼却炉	新設	< 2t	H28.7.26	1.4	H28.7.26	0.010	H28.7.26	0.039					該当なし		
3	厚木市環境センター	厚木市金田 1641-1	3	焼却炉	既設	4t	H28.7.1 H28.10.7	0.14 0.12	H28.7.1 H28.10.7	2.4 1.2	H28.7.1	0.012	2炉同時稼動 燃え殻:炉3・4混合					該当なし	
			4	焼却炉	既設	4t	H28.7.1 H28.12.16	0.012 0.044	H28.7.1 H28.12.16	2.6 4.4									H28.10.7
			5	焼却炉	既設	4t	H28.10.7 H28.12.16	0.12 0.058	H28.10.7 H28.12.16	1.5 3.5	H28.12.16	0.0027	燃え殻:炉4・5混合						
4	大和市北部浄化センター	大和市下鶴間 2698	6	焼却炉	既設	2t~4t	H28.8.1	0.00039	H28.7.29	0.00000039	流動床炉のため、 焼却灰等なし		下水	既設	H28.7.29	0.00076			
			7	焼却炉	既設	2t~4t	H28.8.2	0.00038	H28.7.29	0.00000036	流動床炉のため、 焼却灰等なし								
5	大和市環境管理センター	大和市草柳 3-12-1	8	焼却炉	既設	4t	H28.9.12	0.035	H28.10.11	0.17	H28.10.12	0.0086						該当なし	
			9	焼却炉	既設	4t	H28.10.12	0.10											
			10	焼却炉	既設	4t	H28.10.12	0.054											
6	高座清掃施設組合	海老名市本郷 308	11	焼却炉	既設	4t	H27.4.17	0.019	H27.6.11	1.2	H27.6.11	0.00000025						灰貯留 新設	排水再利用のため、 排出なし
							H27.6.11	0.0023											
			H27.10.16	0.013	H27.6.12	1.3													
			H28.3.1	0.0078			H28.1.20	2.3											
12	焼却炉	既設	4t	H27.4.27	0.0015	H31.4.0稼働予定													
H27.6.12	0.0039																		
H27.11.19	0.0039																		
H28.1.20	0.0074																		
13	焼却炉	新設	4t	H31.4.0稼働予定															
14	焼却炉	新設	4t	H31.4.1稼働予定															
7	愛川町美化プラント	愛川町三増 1656-2	15	焼却炉	既設	< 2t	休止中				H25.4から休止							該当なし	
			16	焼却炉	既設	< 2t	休止中				H25.4から休止								

1 焼却炉:廃棄物焼却炉、電気炉:鉄鋼用電気炉、廃ガス:廃ガス洗浄施設、湿式:湿式集じん施設、灰貯留:灰貯留施設、下水:下水道終末処理施設、アセチレン:アセチレン洗浄施設、金属回収:金属回収施設、担体:担体付き触媒製造焼成炉、フロン:フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

2 既設:平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設:既設以外の施設

3 1時間あたりの焼却能力 4t :4t/時以上、2~4t:2t/時以上4t/時未満、<2t:2t/時未満

平成28年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県央地域県政総合センター管内)

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設								備考	水質基準適用施設				
			特 定 施設名 1	既設・ 新設別 2	規模 3	排出ガス測定結果		ばいじん測定結果		焼却灰等測定結果		特 定 施設名 1	既設・ 新設別 2	排出水測定結果		
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日				測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)
8	清川クリーンセンター	清川村宮ヶ瀬 464-9	17	焼却炉	既設	< 2t	休止中				H9.5から休止	該当なし				
			18	焼却炉	既設	< 2t	休止中				H9.5から休止					
9	日本チャールス・リバー(株) 厚木飼育センター	厚木市下古沢 795	19	焼却炉	既設	< 2t	H28.12.9	0.24	H28.12.21	0	H28.12.9	0	該当なし			
10	厚木開発(株) 本厚木カンツリークラブ	厚木市飯山 1700	20	焼却炉	既設	< 2t	H28.2.19	0.40	H28.2.19	0.0028	H28.2.19	0.000030	該当なし			
11	(株)勝又建設	厚木市飯山 5750	21	焼却炉	新設	< 2t	H29.2.7	0.59	H29.2.7	2.3	H29.2.7	0.20	該当なし			
12	(株)安藤建設	厚木市飯山 4472-1	22	焼却炉	既設	< 2t	H29.2.8	1.9	H29.2.17	0.00021	H29.2.17	0.0020	該当なし			
13	戸大建設工業(株) 草柳作業所	大和市上草柳字 扇野487	23	焼却炉	既設	< 2t	H28.12.21	13	H28.12.22	0.89	H28.12.22	0.0013	該当なし			
14	神奈川県畜産技術センター	海老名市本郷 3750	24	焼却炉	既設	< 2t	H28.2.3	0.045	H28.2.3	0.0003	H28.2.3	0.00006	該当なし			
15	神奈川県県央家畜保健衛生 所	海老名市本郷 3750	25	焼却炉	新設	< 2t	H28.11.1	0.0051	H28.11.1	0.017	H28.11.1	0.00035	該当なし			
			26	焼却炉	新設	< 2t	H28.11.1	0.051	H28.11.2	0.10	H28.11.2	0.000063				
16	海上自衛隊 厚木航空基地施設	綾瀬市無番地	27	焼却炉	新設	< 2t	H29.1.20	0.000012	廃液焼却炉のため、ばいじん及び焼却灰等なし			該当なし				
			28	焼却炉	新設	< 2t	H29.1.19	0.0094	ガス化炉のため、 ばいじんなし		H29.1.19					0.047
17	トピー工業(株) 綾瀬製造所	綾瀬市大上 2-3-1	29	焼却炉	既設	< 2t	H28.11.4	0.0027	H28.11.4	0.066	H28.11.4	0	該当なし			
18	愛川町衛生プラント	愛川町中津 5188	30	焼却炉	既設	< 2t	H28.6.15	0.030	H28.6.15	0.000034	H28.6.15	0.0066	該当なし			
19	(株)サンエース	愛川町中津 4058	31	焼却炉	既設	< 2t	H28.11.25	2.2	H28.11.25	0.064	H28.11.25	0.048	該当なし			
20	大和市中部浄化センター	大和市深見 3811	該当なし									下水	既設	H28.7.21 H28.7.29	0.012 0.00062	
21	(有)星運 小動物死体焼却工 場	愛川町中津字 大塚下6906-3	32	焼却炉	新設	< 2t	H28.4.11	0.032	H28.4.11	0	H28.4.11	0.0000039	該当なし			

1 焼却炉:廃棄物焼却炉、電気炉:鉄鋼用電気炉、廃ガス:廃ガス洗浄施設、湿式:湿式集じん施設、灰貯留:灰貯留施設、下水:下水道終末処理施設、アセチレン:アセチレン洗浄施設、金属回収:金属回収施設、担体:担体付き触媒製造焼成炉、フロン:フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

2 既設:平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設:既設以外の施設

3 1時間あたりの焼却能力 4t :4t/時以上、2~4t:2t/時以上4t/時未満、<2t:2t/時未満