

令和5年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県央地域県政総合センター管内)

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設										備考	水質基準適用施設			
			特 定 施設名 ※1		既設・新設別 ※2	規模 ※3	排出ガス測定結果		ばいじん測定結果		焼却灰等測定結果			特 定 施設名 ※1	既設・新設別 ※2	排水測定結果	
							試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)				試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)
1	(株)セイワ	厚木市金田 952-1	1	焼却炉	既設	<2t	R5.4.4	1.2	R5.4.4	1.4	R5.4.5	0.096		該当なし			
2	厚木市環境センター	厚木市金田 1641-1	2	焼却炉	既設	4t≦	R5.7.5 R5.11.29	0.0023 0.0064	R5.7.5 R5.11.29	0.82 0.46	R5.6.28 R5.8.9 R5.11.29	0 0 0	焼却灰は 全炉共通	該当なし			
			3	焼却炉	既設	4t≦	R5.8.9 R5.12.6	0.054 0.076	R5.8.9 R5.12.6	1.6 2.1							
			4	焼却炉	既設	4t≦	R5.6.28 R5.10.25	0.013 0.030	R5.6.28 R5.10.25	1.0 1.5							
3	大和市北部浄化センター	大和市下鶴間 2698	5	焼却炉	既設	2t~4t	R5.9.13	0.00010	R5.9.13	0.0000042	流動床炉のため、 焼却灰等なし		下水	既設	R5.9.12	0.00018	
			6	焼却炉	既設	2t~4t	R5.9.14	0.00086	R5.9.14	0.0000060	流動床炉のため、 焼却灰等なし						
4	大和市環境管理センター	大和市草柳 3-12-1	7	焼却炉	既設	4t≦	R5.11.28	0.033	R5.9.19	0.16	R5.11.28	0.0027	ばいじん、 焼却灰は、 各炉の試料採 取後均等混合				
			8	焼却炉	既設	4t≦	R5.9.21	0.0030			R5.9.21						
			9	焼却炉	既設	4t≦	R5.11.28	0.039			R5.7.10						R5.11.28
5	高座清掃施設組合	海老名市本郷 1-1	10	焼却炉	新設	4t≦	R5.4.5	0	R5.10.4	0.41	R5.10.4	0		灰貯留	新設	R5.5.10	0
							R5.8.3	0.00000012									
							R5.10.3	0									
							R6.2.1	0									
11	焼却炉	新設	4t≦	R5.4.6	0.000043	R5.10.4	0	R5.10.4	0		0		灰貯留	新設	R5.11.8	0	
				R5.8.4	0.00000012												
				R5.10.4	0												
				R6.1.31	0												
6	愛川町美化プラント	愛川町三増 1656-2	12	焼却炉	既設	<2t	休止中					H25.4から休止	該当なし				
			13	焼却炉	既設	<2t	休止中					H25.5から休止					
7	ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン(株)厚木飼育センター	厚木市下古沢 795	14	焼却炉	既設	<2t	R5.12.8	0.68	R5.12.8	2.2	R5.12.8	0.00011		該当なし			
8	厚木開発(株)本厚木カンツリークラブ	厚木市飯山 1700	15	焼却炉	既設	<2t	R6.2.27	0.28	R6.2.27	0.14	R6.2.27	0		該当なし			

※1 焼却炉: 廃棄物焼却炉、電気炉: 鉄鋼用電気炉、廃ガス: 廃ガス洗浄施設、湿式: 湿式集じん施設、灰貯留: 灰貯留施設、下水: 下水道終末処理施設、アセチレン: アセチレン洗浄施設、金属回収: 金属回収施設、担体: 担体付
き触媒製造焼成炉、フロン: フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

※2 既設: 平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設: 既設以外の施設

※3 1時間あたりの焼却能力 4t≦: 4t/時以上、2~4t: 2t/時以上4t/時未満、<2t: 2t/時未満

令和5年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県央地域県政総合センター管内)

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設										備考	水質基準適用施設			
			特 定 施設名 ※1	既設・ 新設別 ※2	規模 ※3	排出ガス測定結果		ばいじん測定結果		焼却灰等測定結果		特 定 施設名 ※1		既設・ 新設別 ※2	排水水測定結果		
						試料採取 年 月 日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	試料採取 年 月 日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年 月 日	測定結果 (ng-TEQ/g)				試料採取 年 月 日	測定結果 (pg-TEQ/L)	
9	(有)安藤建設	厚木市飯山 4472-1	16	焼却炉	既設	<2t	R5.4.4	0.22	R5.4.5	0.0040	R5.4.5	0.0058		該当なし			
10	神奈川県畜産技術センター	海老名市本郷 3750	17	焼却炉	既設	<2t	R5.11.28	0.091	R5.11.29	0.00030	R5.11.29	0.0055		該当なし			
11	神奈川県県央家畜保健衛生所	海老名市本郷 3750	18	焼却炉	新設	<2t	R5.12.21	0.0013	R5.12.22	0.015	R5.12.22	0.00000018		該当なし			
			19	焼却炉	新設	<2t	R5.12.20	0.010	R5.12.21	0.32	R5.12.21	0.00000010					
12	トピー工業(株)綾瀬製造所	綾瀬市大上 2-3-1	20	焼却炉	既設	<2t	R5.11.22	0.96	R5.11.24	0.042	R5.11.24	0.0023		該当なし			
13	愛川町衛生プラント	愛川町中津 5188	21	焼却炉	既設	<2t	R5.6.7	0.043	R5.6.7	0	R5.6.7	0.0029		該当なし			
14	大和市中部浄化センター	大和市深見 3811	該当なし											下水	既設	R5.8.14	0.28
			R5.9.12	0.00022													
15	(有)星運 小動物死体焼却工場	愛川町中津字 大塚下6906-3	22	焼却炉	新設	<2t	R5.10.6	0.059	R5.10.6	0	R5.10.6	0		該当なし			
16	アニマルパーク(有)ペット霊園アニマルパーク	厚木市上依知 340-27	23	焼却炉	新設	<2t	R5.4.13	0.016	R5.4.13	0	R5.4.13	0		該当なし			
17	厚木愛甲環境施設組合	厚木市栄町 1-16-15	24	焼却炉	新設	4t≤	建設中					R7.12.1使用 開始予定	灰貯留	新設	建設中		
			25	焼却炉	新設	4t≤	建設中										

※1 焼却炉: 廃棄物焼却炉、電気炉: 鉄鋼用電気炉、廃ガス: 廃ガス洗浄施設、湿式: 湿式集じん施設、灰貯留: 灰貯留施設、下水: 下水道終末処理施設、アセチレン: アセチレン洗浄施設、金属回収: 金属回収施設、担体: 担体付き触媒製造焼成炉、フロン: フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

※2 既設: 平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設: 既設以外の施設

※3 1時間あたりの焼却能力 4t≤: 4t/時以上、2~4t: 2t/時以上4t/時未満、<2t: 2t/時未満