

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (ug-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
1 鎌倉市山崎水質浄化センター	鎌倉市山崎354-2	焼却炉	既設	2~4 t	H13.9.14	0.0093	廃ガス 下水	既設	H13.9.14	0.0058	流動床のため 焼却灰なし		H13.9.14	0.000009		
2 鎌倉市名越クレーンセンター	鎌倉市大町5-11-16	焼却炉	既設	2~4 t			該当なし								改修工事中	
3 鎌倉市名越クレーンセンター	鎌倉市大町5-11-16	焼却炉	既設	2~4 t	H14.1.8	6.0	該当なし					H14.1.8	0.0033	H14.1.8	5.6	
4 鎌倉市今泉クレーンセンター	鎌倉市今泉4-1-1	焼却炉	既設	2~4 t	H13.11.9	7.7	廃ガス	既設	排水なし			H13.11.9	0.031	H13.11.9	1.4	
5 鎌倉市今泉クレーンセンター	鎌倉市今泉4-1-1	焼却炉	既設	2~4 t	H13.11.9	6.3	廃ガス	既設								
6 鎌倉市今泉クレーンセンター	鎌倉市今泉4-1-1	焼却炉	新設	2 t >	H14.1.18	0.91	該当なし							H14.1.18	0.0029	
7 中外製薬(株)鎌倉工場	鎌倉市梶原200	焼却炉	既設	2 t >	H14.7.12	0.038	廃ガス	既設	H14.7.12	2.0	H14.7.17	0.0016	H14.7.12	0.028		
8 武田薬品工業(株)湘南工場	鎌倉市岡本1413	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H13.4.4廃止	
9 武田薬品工業(株)湘南工場	鎌倉市岡本1413	焼却炉	既設	2 t >	H13.7.26	0.0059	該当なし					H13.7.26	0.0000022	H13.7.26	0.0064	
10 東日本旅客鉄道(株)横浜支社鎌倉総合車両所深沢事業所	鎌倉市梶原666	焼却炉	既設	2 t >			廃ガス	既設							H13.6.20廃止	
11 東日本旅客鉄道(株)横浜支社鎌倉総合車両所深沢事業所	鎌倉市梶原666	焼却炉	既設	2 t >			廃ガス	既設							H13.6.20廃止	
12 宗教法人鶴岡八幡宮	鎌倉市雪ノ下2-1-31	焼却炉	既設	2 t >	H14.7.12	4.0	該当なし					H14.7.13	0.24	ばいじん採取 できず		
13 逗子市清掃センターじん芥処理場	逗子市池子4-956	焼却炉	既設	2~4 t	H13.12.29	16	該当なし					H13.12.29	0.091	H13.12.29	19	
14 逗子市清掃センターじん芥処理場	逗子市池子4-956	焼却炉	既設	2~4 t	H14.1.16	0.11	該当なし					H14.1.16	0.021	H14.1.16	1.5	

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、2~4t 同 2t/時以上4t/時未満、2t > 同 2t/時未満

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
15 三浦市立病院	三浦市岬陽町4-33	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H13.11.19廃止
16 葉山町クリーンセンター	葉山町堀内2286	焼却炉	既設	2~4t	H13.6.29	0.20	該当なし			H13.6.29	0.027	H13.6.29	5.2		
17 葉山町クリーンセンター	葉山町堀内2286	焼却炉	既設	2~4t											
18 葉山町クリーンセンター	葉山町堀内2286	焼却炉	既設	2t>											
19 葉山町クリーンセンター	葉山町堀内2286	焼却炉	既設	2t>	H13.11.15	7.8	廃ガス	既設	H14.1.24	11	H13.11.15	0.0053	H13.11.15	21	
20 葉山町クリーンセンター	葉山町堀内2286	焼却炉	既設	2t>											
21 葉山町クリーンセンター	葉山町堀内2286	焼却炉	既設	2t>											
22 斎藤工務店	葉山町木古庭620	焼却炉	既設	2t>	H13.10.4	7.0	該当なし			H13.10.4	0.0014	H13.10.4	0.0066		
23 (有)黒田建設	三浦市初声町2850-2	焼却炉	新設	2t>			該当なし								H13.2新設

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t> 同2t/時未満