

平成28年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(横須賀三浦地域県政総合センター管内)

(1/1)

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設										備考	水質基準適用施設			
			特定施設名 1		既設・ 新設別 2	規模 3	排出ガス測定結果		ばいじん測定結果		焼却灰等測定結果			特定 施設名 1	既設・ 新設別 2	排水測定結果	
							試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)				試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)
1	鎌倉市名越クリーンセンター	鎌倉市大町 5-11-16	1	焼却炉	既設	2t~4t	H28.12.12	0.0057	H28.12.12	0.32	H28.12.12	0.0062		該当なし			
			2	焼却炉	既設	2t~4t	H28.12.27	0.012	H28.12.27	0.82	H28.12.27	0.0057					
2	逗子市清掃センター じん芥処理場	逗子市池子 4-956	3	焼却炉	既設	2t~4t	H29.1.11	0.019	H29.1.11	1.2	H29.1.11	0.0090	灰貯留	新設	排水再利用のため、 排出なし		
			4	焼却炉	既設	2t~4t	H28.12.28	0.014	H28.12.28	1.9	H28.12.28	0.033					
3	葉山町クリーンセンター	葉山町堀内 2286	5	焼却炉	既設	2t~4t	休止中					H23.11から休止	灰貯留	既設	H23.11から休止		
			6	焼却炉	既設	2t~4t	休止中					H23.11から休止					
			7	焼却炉	既設	2t~4t	休止中					H21.4から休止					
			8	焼却炉	既設	2t~4t	休止中					H21.4から休止					
4	鎌倉市山崎浄化センター	鎌倉市山崎 354-2	9	焼却炉	既設	2t~4t	H28.9.30	0.0000050	H28.9.30	0	流動床炉のため、 焼却灰等なし		下水	既設	H28.9.30	0.0010	
5	(有)黒田建設	三浦市南下浦町初声 2850-2	10	焼却炉	新設	<2t	休止中					H18から休止	該当なし				
6	(株)齋藤工務店	葉山町木古庭 620	11	焼却炉	既設	<2t	休止中					H18から休止	該当なし				

1 焼却炉:廃棄物焼却炉、電気炉:鉄鋼用電気炉、廃ガス:廃ガス洗浄施設、湿式:湿式集じん施設、灰貯留:灰貯留施設、下水:下水道終末処理施設、アセチレン:アセチレン洗浄施設、金属回収:金属回収施設、担体:担体付き触媒製造焼成炉、フロン:フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

2 既設:平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設:既設以外の施設

3 1時間あたりの焼却能力 4t :4t/時以上、2~4t:2t/時以上4t/時未満、<2t:2t/時未満