

令和2年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(横須賀三浦地域県政総合センター管内)

(1/1)

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設										備考	水質基準適用施設			
			特定施設名 ※1	既設・新設別 ※2	規模 ※3	排出ガス測定結果		ばいじん測定結果		焼却灰等測定結果		特定施設名 ※1		既設・新設別 ※2	排水測定結果		
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)				試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	
1	鎌倉市名越クリーンセンター	鎌倉市大町 5-11-16	1	焼却炉	既設	2t~4t	R2.12.2	0.000060	R2.12.2	0.27	R2.12.2	0.0016		該当なし			
			2	焼却炉	既設	2t~4t	R2.12.3	0.000097	R2.12.3	0.26	R2.12.3	0.068					
2	逗子市清掃センター じん芥処理場	逗子市池子 4-956	3	焼却炉	既設	2t~4t	R3.2.11	0.079	R3.1.15	2.8	R3.1.15	0.015	灰貯留	新設	排水再利用のため、 排出なし		
			4	焼却炉	既設	2t~4t	R3.2.23	0.017	R3.1.15	2.3	R3.1.15	0.0022					
3	葉山町クリーンセンター	葉山町堀内 2286	5	焼却炉	既設	2t~4t	休止中				H23.11から休止	灰貯留	既設	H23.11から休止			
			6	焼却炉	既設	2t~4t	休止中				H23.11から休止						
			7	焼却炉	既設	2t~4t	休止中				H21.4から休止						
			8	焼却炉	既設	2t~4t	休止中				H21.4から休止						
4	鎌倉市山崎浄化センター	鎌倉市山崎 354-2	9	焼却炉	既設	2t~4t	R2.9.29	0.00016	R2.9.29	0.0000060	流動床炉のため、 焼却灰等なし		下水	既設	R2.9.29	0.00011	
5	(有)黒田建設	三浦市初声町下宮田 2850-2	10	焼却炉	新設	<2t	休止中				H18から休止	該当なし					
6	(株)齋藤工務店	葉山町木古庭 620	11	焼却炉	既設	<2t	休止中				H18から休止	該当なし					

※1 焼却炉: 廃棄物焼却炉、電気炉: 鉄鋼用電気炉、廃ガス: 廃ガス洗浄施設、湿式: 湿式集じん施設、灰貯留: 灰貯留施設、下水: 下水道終末処理施設、アセチレン: アセチレン洗浄施設、金属回収: 金属回収施設、担体: 担体付き触媒製造焼成炉、フロン: フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

※2 既設: 平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設: 既設以外の施設

※3 1時間あたりの焼却能力 4t ≤ : 4t/時以上、2~4t: 2t/時以上4t/時未満、<2t: 2t/時未満