

令和5年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(横須賀三浦地域県政総合センター管内)

(1/1)

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設									備考	水質基準適用施設				
			特定施設名 ※1	既設・新設別 ※2	規模 ※3	排出ガス測定結果		ばいじん測定結果		焼却灰等測定結果			特定施設名 ※1	既設・新設別 ※2	排水水測定結果		
						試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)				試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	
1	鎌倉市名越クリーンセンター	鎌倉市大町 5-11-16	1	焼却炉	既設	2t~4t	R5.11.28	0.027	R5.11.28	0.48	R5.11.28	0.0022		該当なし			
			2	焼却炉	既設	2t~4t	R5.12.22	0.061	R5.12.22	1.1	R5.12.22	0.0029					
2	逗子市清掃センター じん芥処理場	逗子市池子 4-956	3	焼却炉	既設	2t~4t	R5.12.21	0.092	R5.12.14	1.5	R5.12.14	0.0015	灰貯留	新設	排水再利用のため、 排出なし		
			4	焼却炉	既設	2t~4t	R5.12.22	0.023	R5.12.28	1.9	R5.12.14	0.0011					
3	鎌倉市山崎浄化センター	鎌倉市山崎 354-2	5	焼却炉	既設	2t~4t	R5.9.25	0.00022	R5.9.25	0	流動床炉のため、 焼却灰等なし		下水	既設	R5.9.25	0.00018	
4	(有)黒田建設	三浦市初声町 下宮田2850-2	6	焼却炉	既設	<2t	休止中					H14から休止	該当なし				
5	(株)齋藤工務店	葉山町木古庭 620	7	焼却炉	既設	<2t	休止中					H20から休止	該当なし				

※1 焼却炉:廃棄物焼却炉、電気炉:鉄鋼用電気炉、廃ガス:廃ガス洗浄施設、湿式:湿式集じん施設、灰貯留:灰貯留施設、下水:下水道終末処理施設、アセチレン:アセチレン洗浄施設、金属回収:金属回収施設、担体:担体付き触媒製造焼成炉、フロン:フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

※2 既設:平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設:既設以外の施設

※3 1時間あたりの焼却能力 4t≦:4t/時以上、2~4t:2t/時以上4t/時未満、<2t:2t/時未満