

横須賀三浦地域調達情報

令和6年6月11日公表 調達番号:須24030号

件名:気化式冷風機の購入(横須賀南高等学校)

見積書提出期限:令和6年6月20日(正午) 見積書提出場所:調達課 調達グループ

項番	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	気化式冷風機	静岡製機	RKF 506 α ・オプション: 収納カバー50817-110001及び ガード50826-013001付	可	1	セット	令和6年7月26日	横須賀南高等学校 体育館フロア(2階)及び 武道場剣道側フロア(1階) ※特記事項1及び2参照 (横須賀市佐原4-20-1) エレベーターなし
2	気化式冷風機	静岡製機	RKF 406 α ・オプション: 収納カバーRKF406ガード付用 50836-210001及び ガード50824-013001付	可	1	セット		

特記事項

- 1 項番1については、体育館フロアに搬入すること。(生徒用昇降口からの搬入可＝体育館棟の階段より少ない段差で搬入可)(入口に段差有り)
- 2 項番2については、武道場剣道側フロアに搬入すること。(生徒用昇降口脇階段利用(下り)、南側から台車で迂回のいずれでも可)(入口に段差有り)
- 3 上記費用については各品目の見積価格に含めること。
- 4 開梱及び組立は不要。
- 5 風向・風量:左右・上下各40° オートスイング、風量可変であること。
(同等品の場合同等品確認票の提出が必要)
- 6 タンク着脱式、電源:単相100V、最大風量105m³/min以上、有効貯水量50L以上、連続使用時間4時間以上、運転音62dB以下、安全装置(過負荷保護、水切れ検知、モーター過熱保護)付き、自動停止機能(冷却エレメント乾燥機能)付き、水受けトレイ及びキャスターがあること。
(同等品の場合同等品確認票の提出が必要)

同等品の確認の連絡先

所属	横須賀南高等学校
担当者	菊池 康明
電話	046-834-5671⑥
FAX	046-834-3564