

プロミティふちのベビル設備等一覧表

区 分	名 称	明細・数量	
設 備	空調設備	1階、2階、3階、4階事務室、1階ロビー、2階会議室	1式
	照明設備	1階、2階、3階、4階事務室、1階ロビー、2階会議室	1式
	自動火災報知設備	1階、2階、3階、4階事務室、1階ロビー、2階会議室	1式
	幹線・動力設備	空調設備更新工事（1, 2, 3, 4階）に伴う幹線・動力設備1式	1式
	中央監視装置	1階中央監視システム、各階ローカルコントローラ、6階課金装置 令和4年3月 蓄電池更新	1式
	冷温水発生設備	吸収式冷温水発生機、冷却塔、冷温水ポンプ、自動薬注装置、各2台	1式
	空調設備	4階事務室（J・K）～7階	1式
	照明設備	4階事務室（J・K）～7階	1式
	自動火災報知設備	4階事務室（J・K）～7階	1式
	ゴンドラ設備	本館棟 屋上ゴンドラ設備	1式
	プール膜屋根	スポーツ施設棟 プール膜屋根	1式
	サウナ設備	スポーツ施設棟 サウナ設備	1式
	駐車設備	共用部 地下1階機械駐車設備	1式
	サイン設備	共用部 サイン設備 誘導表示、館名表示、総合案内板ほか	1式
	給水設備	本館棟 屋内給水設備 受水層、自動給水装置、塩化ビニールライニング網管ほか	1式
	給水設備	スポーツ施設棟 屋内給水設備	1式
	排水設備	本館棟 屋内排水設備 湧水ポンプ、排水用铸铁管ほか	1式
	排水設備	スポーツ施設棟 屋内排水設備	1式
	排水設備	共用部 屋内排水設備	1式
	衛生器具設備	本館棟 屋内衛生器具設備 和風洋風大便器、小便器、洗面器、自在水栓ほか	1式
衛生器具設備	スポーツ施設棟 屋内衛生器具設備	1式	

設 備	給湯設備	本館棟 屋内給湯設備、ガス湯沸器、給湯管ほか	1 式
	給湯設備	スポーツ施設棟 屋内給湯設備	1 式
	ガス設備	本館棟 屋内ガス設備	1 式
	屋内消火栓設備	本館棟 屋内消火設備 屋内消火栓ポンプ 消火栓箱ほか	1 式
	二酸化炭素消火設備	共用部 屋内二酸化炭素消火設備、二酸化炭素貯蔵 容器、CO2 消火制御盤ほか	1 式
	プール設備	スポーツ施設棟 屋内プール設備 循環濾装置、殺菌剤注入装置ほか	1 式
	屋外給水設備	本館棟 屋外給水設備 硬質塩化ビニールライニング鋼管ほか	1 式
	屋外排水設備	スポーツ施設棟 屋外給水設備	1 式
	屋外排水設備	共用部 屋外排水設備 汚水枡、雨水枡、 硬質塩化ビニール管ほか	1 式
	屋外噴水設備	共用部 屋外噴水設備 池循環ポンプほか	1 式
	屋外ガス設備	共用部 屋外ガス設備	1 式
	空調配管設備	スポーツ施設棟 空調配管設備	1 式
	空調ダクト設備	本館棟 空調ダクト設備 スパイラリダクト ボリュームダンパー、吹出口ほか	1 式
	換気機器設備	本館棟 換気機器設備 片吸入シロツユファン、 中間ダクトファンほか	1 式
	換気機器設備	スポーツ施設棟 換気機器設備	1 式
	換気ダクト設備	本館棟 換気ダクト設備 ボリュームダンパー、フアイヤード ンパーほか	1 式
	換気ダクト設備	スポーツ施設棟 換気ダクト設備	1 式
	防災排煙設備	本館棟 防災排煙設備 排煙ファン、排煙口ほか	1 式
	防災排煙設備	スポーツ施設棟 防災排煙設備	1 式
	防災泡消火設備	共用部 防災泡消火設備	1 式
	防災ガス消火設備	共用部 防災炭酸ガス消火設備	1 式
	空調電気設備	本館棟 空調電気設備 2 次側電気設備	1 式
	電気高圧引込設備	共用 電気高圧引込設備 配管配線、6KVCTV ケーブル	1 式
	自家用発電機設備	共用 自家用発電機設備 キュービクル式発電機 発電機 350KVA 200V ディーゼル機関 420PS	1 式

設 備	直流電源装置設備	共用 直流電源装置設備 ベント形アルカリ蓄電池 サリスタ整流器ほか	1 式
	電話構内交換設備	共用 電話構内交換設備 デジタル交換機 課金装置 直流電源装置ほか	1 式
	インターホン設備	共用 カメラインターホン設備 カラ ITV カメラ 33 台 制御架ほか	1 式
	避雷針設備	共用 避雷針設備 突判 導線ほか	1 式
	受変電設備	本館棟 受変電設備 受変電キュービクル、変圧器ほか	1 式
	受変電設備	スポーツ施設棟 受変電設備	1 式
	幹線設備	本館棟 幹線設備 600VCVT ケーブル、ケーブルラック プルボックスほか	1 式
	幹線設備	スポーツ施設棟 幹線設備	1 式
	一般動力設備	本館棟 一般動力設備 動力制御盤 開閉器函ほか	1 式
	一般動力設備	スポーツ施設棟 一般動力設備	1 式
	空調動力設備	本館棟 空調動力設備 動力制御盤	1 式
	電灯コンセント	本館棟 電灯コンセント設備 分電盤 位置ボックスほか	1 式
	電灯コンセント	スポーツ施設棟 電灯コンセント設備	1 式
	照明器具設備	スポーツ施設棟 照明器具設備	1 式
	非常灯誘導灯設備	本館棟 非常灯誘導灯設備 非常用照明器具、避難口誘導灯設備ほか	1 式
	非常灯誘導灯設備	スポーツ施設棟 非常灯誘導灯設備	1 式
	放送設備	本館棟 放送設備 防災アンプ架、会議室アンプほか	1 式
	放送設備	スポーツ施設棟 放送設備 放送アンプ、端子盤ほか	1 式
	時計設備	本館棟 時計設備 親時計、子時計 8 台ほか	1 式
	時計設備	スポーツ施設棟 時計設備 親時計、子時計 6 台ほか	1 式
	電話設備	本館棟 電話設備 端子盤ほか	1 式
	テレビ共聴設備	本館棟 テレビ共聴設備 VHF、UHF、BS アンテナ、ブースターほか	1 式
	テレビ共聴設備	スポーツ施設棟 テレビ共聴設備	1 式
	自動火災報知設備	本館棟 自動火災報知設備 煙感知器、スポット型感	1 式

設 備		知器ほか	
	自動火災報知設備	スポーツ施設棟 自動火災報知設備	1 式
	電話設備	スポーツ施設棟 電話設備	1 式
	防排煙制御設備	本館棟 防排煙制御設備 スポット型感知器、自動閉鎖装置ほか	1 式
	防排煙制御設備	スポーツ施設棟 防排煙制御設備	1 式
	ガス漏警報設備	本館棟 ガス漏警報設備 ガス漏感知器（都市ガス用）ほか	1 式
	ガス漏警報設備	スポーツ施設棟 ガス漏警報設備	1 式
	エレベーター	1号機 乗用兼車椅子用エレベーター 最大定員 11名 積載荷重 750kg 定格速度 毎分 60m 2号機 乗用エレベーター 最大定員 11名 積載荷重 750kg 定格速度 毎分 60m	1 基
	1階便所スクリーン	アルミ枠 700×2000	1 式
	キュービクル熱吸収板	熱吸収板 材質 アルミ合金 面積 69.5 m ²	1 式
	2階空調設備		1 式
	プール設備	スポーツ施設プール循環設備（薄切り） 床排水用循環カバー設備 L=11m 排水管改良 75～150 L=7.6m	1 式
	照明設備	スポーツ施設プール照明設備 水銀灯 400w 10 基	1 式
	電気設備	GR 付高圧ガス開閉器	1 式
	電気設備	5階空調電力量計盤	1 式
	排水設備	雑排水ポンプ	1 式
	排水設備	汚水ポンプ	1 式
	排水設備	循環ポンプ	1 式
	プール用循環ポンプ	片吸込渦巻きポンプ 18.5 k w 川本 GEM-125×1005M-4M18 1 台	1 式
	誘導ブロック	誘導点字ブロック	1 式
避難用緩降器	避難用緩降器 10 個	1 式	
プール室付属設備	プロミティふちのベスポーツ棟（プール室）空調設備改修工事 北面及び西面の換気窓のオペレーターをハンドル開閉式防錆仕様に交換 北面ダクト下端とキャットウォーク床面との間に	1 式	

設備		風除パネル設置	
	プール室インバータ設備	プロミティふちのベスポーツ棟（プール室）空調設備改修工事 ルーフファン2台にインバータを設置 インバータ盤をプール室制御盤室に設置	1式
	プール用採暖機	ガス床置き遠赤外線暖房機（日精オーバル株式会社製） 燃焼（高）19.2kW、燃料13A、プール用、リモコン付	1基
	2階D会議室空調機	三菱電機（株）製 MLZ-W50PS 冷房能力5.0kW 暖房能力6.3kW	1台
	スポーツ棟空調設備	エアハンドリングユニットAHU-1（24,000m ³ /h）2基、ファンコイルユニットFCU-1 10台、FCU-2 11台、FCU-3 12台、FCU-4 3台、配管設備、ダクト設備、計装設備	1式
	事務所棟空調設備	エアハンドリングユニットAHU-2（4,650m ³ /h）4基、AHU-3（4,200m ³ /h）1基、配管設備、ダクト設備、計装設備	1式
	630号室電気設備		1式
	温水ボイラー設備	スポーツ棟用温水ボイラー配管類一式、缶体出力：1163kW 2回路 模型（株）日本サーモエナー バコティンヒーターGSL-1000型	1式
	プール空調用ボイラ	プール空調機加熱用 配管類一式 缶体出力：128kW、1回路 屋外設置縦型巴温水ボイラ ガス焚き BW-511BGF 温水循環ポンプ ラインポンプ 屋外設置型 口径65φ、循環水量250L/分	1式
	空調用ダクト	プール空調用スパイラルダクト800φ、500φ、矩形ダクト 吹出口VHS800×800 4個、VHS350×250 15個 ノズル490φ 4個、風量調節ダンパー800×800 4箇所 他	1式
	電気自動車充電設備	充電スタンド 1面 他	1式
	ITV設備	監視カメラ 4台、液晶モニター 1台 デジタルレコーダー 1台 他	1式

設備	セキュリティ設備	セキュリティキーボックス 1式 非接触型カードリーダー 1台 他	1式
	エレベータ安全装置	安全装置 一式 装置のため交付金対象外	1式
	直流電源装置設備	直流電源装置(受電設備制御・非常灯)用鉛蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 54個(FVT-200 古河電池株式会社) 蓄電池中継端子TB2 1個(TB2 古河電池株 式会社)	1式
	二酸化炭素消火設備	消火設備のうち、ボンベユニット(ボンベ・容器弁・ 起動用ガス容器・蓄電池) ボンベ・容器弁・起動用ガス容器・蓄電池 宮田工 業株式会社製	1式
	プールサイド照明設備	プールサイド照明設備のうち、水銀灯を除き、プー ルサイドのトイレ照明を含む 東芝ライテック株式会社製	1式
	防火戸・消火栓	プール階段下の洗眼場付近の防火戸及び消火栓	1式
	非常用放送設備	20回線 600W プリアンプスピーカー切替 器(10回線)	1式
	受変電設備	本館棟受変電設備 受電用真空しゃ断器 1台 低圧動力盤NO. 5 気中負荷開閉器 1台 高圧絶縁支持がいし 50個	1式
	防災泡消化設備	仕切弁(150A、125A、65A)各1個 継手管(フランジ管125A)1個	1式
	消化ホース	40A×15m(口金付き) 42本	1式
	換気機器設備	スポーツ施設棟屋上 有圧換気扇4台 羽根径5 00mm・出力400W・低騒音	1式
	二酸化炭素消火設備	制御盤(UCP-05M・C)1面、作業装置盤(A CT-SA-C)1面 操作箱(MAW-01・C)1台	1式
	自家用発電機設備	自家用発電設備(2034-47)用 蓄電池 24V HS-200E 12個	1式
	スポーツ棟プール水質監 視装置	プール水質監視装置 1式 残留塩素濃度計、pH計、酸化還元電位計 各調節計、制御装置 施工業者:東西化学産業(株)	1式
	プールろ過水循環ポンプ	プール水循環ポンプ 18.5kW 1台	1式

設備		施工業者：(株) ワイエムエス	
	自動火災報知設備	G型ガス漏れ検出器用受信機 15回線、AC100V 施工業者：(株) 河本総合防災	1式
	プール水用濾過器	プール設備のうち、プール水用濾過器の濾過材他取 替え 施工業者：東西化学産業(株)	1式
	プールろ過水循環ポンプ	プール設備のうち、プールろ過水循環用ポンプ2号 機の更新他 施工業者：(株) ワイエムエス	1式
	取引用水道メーター	Φ75mm スポーツ棟計量水道メーター 1階パイプスペース内 施工業者：(株) 今井水道	1個
	電力量計	電灯回路(商用)関係 L-4F-4(2)AC (412号室) 電灯回路(発電機バックアップ)関係 L-4F-4(2)GC (412号室) OAC-4-4 4階AC-5 空調(442号室) EHP-4 4階AC-6 空調(422号室) EHP-16 6階AC-3 空調(630号室) 2029年6月迄	1式
	電力量計	EHP-24 7階AC-1 空調(710号室) EHP-21 7階AC-2 空調(720号室) WHM-L1A 電灯 低圧電灯盤 No.1 スポーツ棟 WHM-P4A 動力 低圧動力盤 No.4 スポーツ棟 (2026年7月迄)	1式
	地下駐車場シャッター	SG2025DR形開閉器 C形スイッチ、光電管、非常電 源装置、水圧開放装置 等 施工業者：三和シャッター工業(株)	1式
	電力量計	EHP-10 5階AC-5 (511号室) R階 EHP-12 5階AC-6 (521号室) R階 EHP-7 5階AC-3 (541号室) R階 EHP-6 5階AC-8 (540号室) R階 L-5F-2(2)AC (520号室) 5階 L-5F-2(2)GC (520号室) 5階 L-5F-1(2)AC (541号室) 5階 L-5F-1(2)GC (541号室) 5階 L-5F-3(2)AC (540号室) 5階 L-5F-3(2)GC (540号室) 5階 (2029年11月迄)	1式

設備	空調換気設備	プール空調換気設備制御盤 (P-S-AHU) 1面 電灯分電盤 (AC系 (商用)) (L-S-B(1)) 1面 電灯分電盤 (GC系 (非常用)) (L-S-B(2)) 1面	1式
	電力量計	普通電力量計 三菱電機 M2PM-S34R 発信装置付 三相3線式 200V 120A 17台 単相3線式 100V 120A 21台 単相3線式 100V 30A 20台 検定期限 2030年9月~11月	1式
	いす式昇降機	エレベーター (いす式昇降機) 最大定員 1名 積載荷重 900N (92kg) 定格速度 毎分6m	1基
	空調用ダクト	ラッキングカバーのみ ガルバリウム鋼板 φ500 直管部 コイル 0.35mm×914mm φ800 直管部 コイル 0.35mm×914mm φ500 45度エルボ 0.35mm φ500 90度エルボ 0.35mm VHS 0.35mm×914mm	1式
構築物	モニュメント	ステンレス製 (高さ3600mm、中300mm)	1基
	社名看板	入居企業等案内看板 ステンレス製 (高さ3150mm、中1200mm)	1基
	擁壁体	本館棟 擁壁・壁	1式
	擁壁体	スポーツ施設棟 擁壁・壁	1式
	擁壁体	共用部 擁壁・壁	1式
	舗床	本館棟 舗床	1式
	舗床	スポーツ施設棟 舗床	1式
	舗床	共用部 舗床	1式
	花壇	本館棟 花壇	1式
	花壇	スポーツ施設棟 花壇	1式
	花壇	共用部 花壇	1式
	植栽	本館棟 植栽	1式
	植栽	スポーツ施設棟 植栽	1式
	植栽	共用部 植栽	1式
	屋外駐車場設備	平面駐車場 27台分 (うち身障者用1台)	1式
	駐輪場設備	平面駐輪場 21台分	1式
ブラインド		1式	

	円柱まわりベンチ	円柱まわりベンチ 背もたれなし ドーナツ型 3 ピース	1 台
器 具 及 び 備 品	電子黒板	電子黒板NECレディボード-101T	1 台
	受付カウンター	受付カウンター トキ HGH-1501-33	1 台
	電話交換設備	デジタル電話交換機 1 式 ETT-SI/LA 2 段 (日立情報通信エンジニアリング) デジタル多機能電話機 ET-12SI-SDW (日立情報通信エンジニアリング) 12 釦標準多機能電話機 22 台 12 釦アナログ停電多機能電話機 3 台 一般電話機 HI-A2II (日立情報通信エンジニアリ ング) 7 台	1 式