

NO	項目名	頁	項目	ご質問内容	回答内容
1	募集要項	17	9 改修工事等に関する提出書類と注意事項 (3) 照明器具の改修に係る注意事項 ウ	配線配管等が劣化等により交換が必要となった場合は交換にかかる費用は提案事業費に含めないという認識でよろしいでしょうか。 含める場合は提案の公平性を担保するため場所及び数量を図面にてご提示ください。 また、上記対応が難しい場合、優先交渉権取得後の詳細調査により更新が必要と判断された内容については、当該費用を含め別途協議とさせていただきますでしょうか。	質問のとおり、提案事業費に含めないという認識で構いません。
2	募集要項	17	9 改修工事等に関する提出書類と注意事項 (3) 照明器具の改修に係る注意事項 エ	ポールが劣化等により交換が必要となった場合は交換にかかる費用は提案事業費に含めないという認識でよろしいでしょうか。 含める場合は提案の公平性を担保するため場所及び数量を図面にてご提示ください。 また、上記対応が難しい場合、優先交渉権取得後の詳細調査により更新が必要と判断された内容については、当該費用を含め別途協議とさせていただきますでしょうか。	質問のとおり、提案事業費に含めないという認識で構いません。
3	募集要項	9	6 公募から契約までの流れ (2) 手続 ク プレゼンテーションの実施	プレゼンテーション用資料の事前提出は必要でしょうか。	プレゼンテーション用資料の事前提出は不要ですが、提案書と齟齬のないよう、よく確認してください。
4	募集要項	13	8 提案提出書類・作成要領 (1) 作成要領 コ	電気料金単価については燃料調整費および再エネ賦課金単価は含まれておりますでしょうか。又、含まれていない場合、見込んだ方がよろしいでしょうか。	燃料調整費及び再エネ賦課金単価は含まれていません。 また、見込む必要はありません。
5	募集要項	13	8 提案提出書類・作成要領 (1) 作成要領 ツ	「表6 予想されるリスクと責任の所在」において、物価及び人件費等の急激な上昇・下落に関する責任の所在は「双方」と記載されています。 契約締結後、予期できない急激な物価上昇や人件費高騰等が発生した場合には、双方協議の上、契約金額等の見直しを行うことが可能であるとの認識でよろしいでしょうか。	「寒川浄水場等LED化ESCO事業公募型プロポーザル募集要項」の「8 提案提出書類・作成要領> (1) 作成要領> ア 基本事項> (ツ)」のとおり、見積もりにあたっては物価上昇や賃上げの状況を踏まえて積算いただきますが、ご質問のとおり、予期できない事象が生じた場合は、必要に応じて当庁と協議することは可能です。
6	募集要項	9	6 公募から契約までの流れ (2) 手続 オ 提案資格確認結果の通知及びプロポーザル関係書類提出要請書の交付	図面及び別紙2の交付が7月8日となっております。質問受付期日が7月1日ですが、交付資料に対する質問を別途受け付けていただけますでしょうか。	別途受け付けることとします。 なお、質問及び回答については、参加意思を表明したすべての事業者に共有します。
7	募集要項	16	9 改修工事等に関する提出書類と注意事項 (2) 一般的注意事項 シ	石綿の事前調査及び撤去作業費は事業者負担とありますが調査が必要な改修工事が発生した場合のみ、かつ、レベル3のみという認識で良いでしょうか。レベル1・2を含み、全施設全エリアとした場合は費用が大幅に超過することが見込まれます。	ご質問のとおり「調査が必要な場合のみ」かつ「レベル3のみ」です。 なお、当庁が保有する施設にレベル1・2は存在しないものと認識しています。
8	募集要項	23	13 完成図書 (2) 注意事項 ア (イ)	完成図は提供された図面をベースとした照明配置図でよろしいでしょうか。 (提供図面がCAD でなかった場合にCAD 作成は含まない)	ご質問のとおり、当庁が提供する図面をベースとした照明配置図で構いません。
9	募集要項	16・17	9 改修工事等に関する提出書類と注意事項 (2) 一般的注意事項	ウォークスルー調査にてキュービクルが設置されている部屋が多く確認できました。 施工時には各施設の電気主任技術者に立会いいただける認識で良いでしょうか。	必要に応じて立ち会うこととし、立ち会う場合は別途日程調整することとします。
10	募集要項	16・17	9 改修工事等に関する提出書類と注意事項 (2) 一般的注意事項	対象の部屋のうち、入室や長時間作業の際に資格が必要となる部屋はありますでしょうか。 ある場合は対象エリアをご提示ください。 (ダイオキシン、酸欠の特別教育など)	優先交渉権者との協定書締結後、現地調査の中で確認し、取扱いについては別途協議することとします。