

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき次のとおり公表します。

[令和5年1月27日公表]

前面道路名	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
国道1号	中南信用金庫 本店	中郡大磯町大磯字南本町1133番地1	銀行店舗	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	$I_g/I_{SO}$	1.73	$C_T \cdot S_D$	0.55			
国道1号	N邸	中郡大磯町西小磯字町屋308番地2	一戸建ての住宅	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	$I_g$	0.27	q	0.90			
国道1号	あうら橋(別館)	足柄下郡箱根町湯本字上町572番地1 他	旅館	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_g/I_{SO}$	0.15	$C_{TU} \cdot S_D$	0.10			

※ 耐震診断の方法ごとの評価の結果に基づく倒壊等の危険性の区分(I高い、IIある、III低い)については、添付の附表を参照してください。