

17 伊勢原市大山(大山浄水場系)  
**水質検査結果** 令和7年4月～9月分

| 令和7年          |        |                                       |             |               |       |       |          |      |      |           |
|---------------|--------|---------------------------------------|-------------|---------------|-------|-------|----------|------|------|-----------|
| 分類            | 項目名    |                                       | 単位          | 基準値           | 4月    | 5月    | 6月       | 7月   | 8月   | 9月        |
| 健康に関する項目      | 細菌     | 1 一般細菌                                | (1mL中)      | 1mL中100個以下    | 0     | 0     | 0        | 0    | 0    | 0         |
|               |        | 2 大腸菌                                 | (MPN/100mL) | 検出されないこと      | 0     | 0     | 0        | 0    | 0    | 0         |
|               | 重金属    | 3 カドミウム及びその化合物                        | (mg/L)      | 0.003mg/L以下   | —     | —     | <0.0003  | —    | —    | <0.0003   |
|               |        | 4 水銀及びその化合物                           | (mg/L)      | 0.0005mg/L以下  | —     | —     | <0.00005 | —    | —    | <0.00005  |
|               |        | 5 セレン及びその化合物                          | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —     | —     | <0.001   | —    | —    | <0.001    |
|               |        | 6 鉛及びその化合物                            | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —     | —     | <0.001   | —    | —    | <0.001    |
|               |        | 7 ヒ素及びその化合物                           | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —     | —     | <0.001   | —    | —    | <0.001    |
|               |        | 8 六価クロム化合物                            | (mg/L)      | 0.02mg/L以下    | —     | —     | <0.001   | —    | —    | <0.001    |
|               | 無機物    | 9 亜硝酸態窒素                              | (mg/L)      | 0.04mg/L以下    | —     | —     | <0.004   | —    | —    | <0.004    |
|               |        | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                    | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —     | —     | <0.001   | —    | —    | <0.001    |
|               |        | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | (mg/L)      | 10mg/L以下      | —     | —     | 0.62     | —    | —    | 0.61      |
|               |        | 12 フッ素及びその化合物                         | (mg/L)      | 0.8mg/L以下     | —     | —     | <0.08    | —    | —    | <0.08     |
|               | 有機化学物質 | 13 ホウ素及びその化合物                         | (mg/L)      | 1.0mg/L以下     | —     | —     | <0.01    | —    | —    | 0.01      |
|               |        | 14 四塩化炭素                              | (mg/L)      | 0.002mg/L以下   | —     | —     | <0.0001  | —    | —    | <0.0001   |
|               |        | 15 1,4-ジオキサン                          | (mg/L)      | 0.05mg/L以下    | —     | —     | <0.001   | —    | —    | <0.001    |
|               |        | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L)      | 0.04mg/L以下    | —     | —     | <0.0001  | —    | —    | <0.0001   |
|               |        | 17 ジクロロメタン                            | (mg/L)      | 0.02mg/L以下    | —     | —     | <0.0001  | —    | —    | <0.0001   |
|               |        | 18 テトラクロロエチレン                         | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —     | —     | <0.0001  | —    | —    | <0.0001   |
|               |        | 19 トリクロロエチレン                          | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —     | —     | <0.0001  | —    | —    | <0.0001   |
|               |        | 20 ベンゼン                               | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —     | —     | <0.0001  | —    | —    | <0.0001   |
|               | 消毒副生成物 | 21 塩素酸                                | (mg/L)      | 0.6mg/L以下     | <0.06 | <0.06 | <0.06    | 0.06 | 0.07 | 0.11      |
|               |        | 22 クロロ酢酸                              | (mg/L)      | 0.02mg/L以下    | —     | —     | <0.002   | —    | —    | <0.002    |
|               |        | 23 クロロホルム                             | (mg/L)      | 0.06mg/L以下    | —     | —     | 0.015    | —    | —    | 0.0081    |
|               |        | 24 ジクロロ酢酸                             | (mg/L)      | 0.03mg/L以下    | —     | —     | 0.002    | —    | —    | 0.003     |
|               |        | 25 ジブromクロロメタン                        | (mg/L)      | 0.1mg/L以下     | —     | —     | 0.0003   | —    | —    | 0.0006    |
|               |        | 26 臭素酸                                | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —     | —     | <0.001   | —    | —    | <0.001    |
|               |        | 27 総トリハロメタン                           | (mg/L)      | 0.1mg/L以下     | —     | —     | 0.018    | —    | —    | 0.012     |
|               |        | 28 トリクロロ酢酸                            | (mg/L)      | 0.03mg/L以下    | —     | —     | 0.011    | —    | —    | 0.005     |
|               |        | 29 ブロモジクロロメタン                         | (mg/L)      | 0.03mg/L以下    | —     | —     | 0.0029   | —    | —    | 0.0028    |
|               |        | 30 ブロモホルム                             | (mg/L)      | 0.09mg/L以下    | —     | —     | <0.0001  | —    | —    | <0.0001   |
|               |        | 31 ホルムアルデヒド                           | (mg/L)      | 0.08mg/L以下    | —     | —     | <0.002   | —    | —    | <0.002    |
| 水利用上の障害に関する項目 | 色      | 32 亜鉛及びその化合物                          | (mg/L)      | 1.0mg/L以下     | —     | —     | <0.005   | —    | —    | <0.005    |
|               |        | 33 アルミニウム及びその化合物                      | (mg/L)      | 0.2mg/L以下     | —     | —     | <0.01    | —    | —    | 0.01      |
|               |        | 34 鉄及びその化合物                           | (mg/L)      | 0.3mg/L以下     | —     | —     | 0.02     | —    | —    | <0.01     |
|               |        | 35 銅及びその化合物                           | (mg/L)      | 1.0mg/L以下     | —     | —     | <0.01    | —    | —    | <0.01     |
|               | 味      | 36 ナトリウム及びその化合物                       | (mg/L)      | 200mg/L以下     | —     | —     | 4.2      | —    | —    | 4.4       |
|               | 色      | 37 マンガン及びその化合物                        | (mg/L)      | 0.05mg/L以下    | —     | —     | <0.005   | —    | —    | <0.005    |
|               | 味      | 38 塩化物イオン                             | (mg/L)      | 200mg/L以下     | 3.0   | 2.8   | 2.8      | 2.8  | 2.8  | 2.9       |
|               |        | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | (mg/L)      | 300mg/L以下     | —     | —     | 36       | —    | —    | 37        |
|               |        | 40 蒸発残留物                              | (mg/L)      | 500mg/L以下     | —     | —     | 67       | —    | —    | 56        |
|               | 泡      | 41 陰イオン界面活性剤                          | (mg/L)      | 0.2mg/L以下     | —     | —     | <0.01    | —    | —    | <0.01     |
|               | 臭気     | 42 ジェオスミン                             | (mg/L)      | 0.00001mg/L以下 | —     | —     | —        | —    | —    | <0.000001 |
|               |        | 43 2-メチルイソボルネオール                      | (mg/L)      | 0.00001mg/L以下 | —     | —     | —        | —    | —    | <0.000001 |
|               | 泡      | 44 非イオン界面活性剤                          | (mg/L)      | 0.02mg/L以下    | —     | —     | <0.005   | —    | —    | <0.005    |
|               | 臭気     | 45 フェノール類                             | (mg/L)      | 0.005mg/L以下   | —     | —     | <0.0005  | —    | —    | <0.0005   |
|               | 基礎的性状  | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | (mg/L)      | 3mg/L以下       | 0.5   | 0.5   | 0.4      | 0.4  | 0.3  | 0.3       |
|               |        | 47 pH値                                |             | 5.8～8.6       | 7.6   | 7.4   | 7.4      | 7.4  | 7.9  | 7.8       |
|               |        | 48 味                                  |             | 異常でないこと       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし | 異常なし | 異常なし      |
|               |        | 49 臭                                  | 気           | 異常でないこと       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし | 異常なし | 異常なし      |
|               |        | 50 色                                  | 度(度)        | 5度以下          | <0.5  | <0.5  | 0.5      | <0.5 | <0.5 | <0.5      |
|               |        | 51 濁                                  | 度(度)        | 2度以下          | <0.1  | <0.1  | <0.1     | <0.1 | <0.1 | <0.1      |
| 衛生上の措置        |        | 残留塩素                                  | (mg/L)      | 0.1mg/L以上     | 0.4   | 0.4   | 0.4      | 0.6  | 0.6  | 0.7       |

- ・ 不等号の付いた数字(例:<0.0001)は、不検出(定量下限値未満)であったことを示しています。
- ・ ハイフン(—)は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。(年4回の検査を実施。)

このページに関するお問い合わせ先  
 企業局 水道部 浄水課  
 水質・公民連携グループ  
 電話 045-210-7282

17 伊勢原市大山(大山浄水場系)  
水質検査結果 令和7年10月～令和8年1月分

|                   |           |                                       |             | 令和7年          |      | 令和8年 |          |       |    |    |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|-------------|---------------|------|------|----------|-------|----|----|
| 分類                |           | 項目名                                   | 単位          | 基準値           | 10月  | 11月  | 12月      | 1月    | 2月 | 3月 |
| 健康に<br>関連する項目     | 細菌        | 1 一般細菌                                | (1mL中)      | 1mL中100個以下    | 0    | 0    | 0        | 0     |    |    |
|                   |           | 2 大腸菌                                 | (MPN/100mL) | 検出されないこと      | 0    | 0    | 0        | 0     |    |    |
|                   | 重金属       | 3 カドミウム及びその化合物                        | (mg/L)      | 0.003mg/L以下   | —    | —    | <0.0003  | —     |    |    |
|                   |           | 4 水銀及びその化合物                           | (mg/L)      | 0.0005mg/L以下  | —    | —    | <0.00005 | —     |    |    |
|                   |           | 5 セレン及びその化合物                          | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —    | —    | <0.001   | —     |    |    |
|                   |           | 6 鉛及びその化合物                            | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —    | —    | <0.001   | —     |    |    |
|                   |           | 7 ヒ素及びその化合物                           | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —    | —    | <0.001   | —     |    |    |
|                   |           | 8 六価クロム化合物                            | (mg/L)      | 0.02mg/L以下    | —    | —    | <0.001   | —     |    |    |
|                   | 無機物       | 9 亜硝酸態窒素                              | (mg/L)      | 0.04mg/L以下    | —    | —    | <0.004   | —     |    |    |
|                   |           | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                    | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —    | —    | <0.001   | —     |    |    |
|                   |           | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | (mg/L)      | 10mg/L以下      | —    | —    | 0.53     | —     |    |    |
|                   |           | 12 フッ素及びその化合物                         | (mg/L)      | 0.8mg/L以下     | —    | —    | <0.08    | —     |    |    |
|                   | 有機化学物質    | 13 ホウ素及びその化合物                         | (mg/L)      | 1.0mg/L以下     | —    | —    | 0.01     | —     |    |    |
|                   |           | 14 四塩化炭素                              | (mg/L)      | 0.002mg/L以下   | —    | —    | <0.0001  | —     |    |    |
|                   |           | 15 1,4-ジオキサン                          | (mg/L)      | 0.05mg/L以下    | —    | —    | <0.001   | —     |    |    |
|                   |           | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L)      | 0.04mg/L以下    | —    | —    | <0.0001  | —     |    |    |
|                   |           | 17 ジクロロメタン                            | (mg/L)      | 0.02mg/L以下    | —    | —    | <0.0001  | —     |    |    |
|                   |           | 18 テトラクロロエチレン                         | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —    | —    | <0.0001  | —     |    |    |
|                   |           | 19 トリクロロエチレン                          | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —    | —    | <0.0001  | —     |    |    |
|                   |           | 20 ベンゼン                               | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —    | —    | <0.0001  | —     |    |    |
|                   | 消毒副生成物    | 21 塩素酸                                | (mg/L)      | 0.6mg/L以下     | 0.13 | 0.08 | 0.08     | <0.06 |    |    |
|                   |           | 22 クロロ酢酸                              | (mg/L)      | 0.02mg/L以下    | —    | —    | <0.002   | —     |    |    |
|                   |           | 23 クロロホルム                             | (mg/L)      | 0.06mg/L以下    | —    | —    | 0.0069   | —     |    |    |
|                   |           | 24 ジクロロ酢酸                             | (mg/L)      | 0.03mg/L以下    | —    | —    | 0.004    | —     |    |    |
|                   |           | 25 ジブロモクロロメタン                         | (mg/L)      | 0.1mg/L以下     | —    | —    | 0.0001   | —     |    |    |
|                   |           | 26 臭素酸                                | (mg/L)      | 0.01mg/L以下    | —    | —    | <0.001   | —     |    |    |
|                   |           | 27 総トリハロメタン                           | (mg/L)      | 0.1mg/L以下     | —    | —    | 0.0080   | —     |    |    |
|                   |           | 28 トリクロロ酢酸                            | (mg/L)      | 0.03mg/L以下    | —    | —    | 0.007    | —     |    |    |
|                   |           | 29 ブロモジクロロメタン                         | (mg/L)      | 0.03mg/L以下    | —    | —    | 0.0010   | —     |    |    |
|                   |           | 30 ブロモホルム                             | (mg/L)      | 0.09mg/L以下    | —    | —    | <0.0001  | —     |    |    |
|                   |           | 31 ホルムアルデヒド                           | (mg/L)      | 0.08mg/L以下    | —    | —    | <0.002   | —     |    |    |
| 水利用上の<br>障害に関する項目 | 色         | 32 亜鉛及びその化合物                          | (mg/L)      | 1.0mg/L以下     | —    | —    | <0.005   | —     |    |    |
|                   |           | 33 アルミニウム及びその化合物                      | (mg/L)      | 0.2mg/L以下     | —    | —    | <0.01    | —     |    |    |
|                   |           | 34 鉄及びその化合物                           | (mg/L)      | 0.3mg/L以下     | —    | —    | <0.01    | —     |    |    |
|                   |           | 35 銅及びその化合物                           | (mg/L)      | 1.0mg/L以下     | —    | —    | <0.01    | —     |    |    |
|                   | 味         | 36 ナトリウム及びその化合物                       | (mg/L)      | 200mg/L以下     | —    | —    | 4.4      | —     |    |    |
|                   | 色         | 37 マンガン及びその化合物                        | (mg/L)      | 0.05mg/L以下    | —    | —    | <0.005   | —     |    |    |
|                   | 味         | 38 塩化物イオン                             | (mg/L)      | 200mg/L以下     | 2.8  | 2.9  | 2.9      | 2.9   |    |    |
|                   |           | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | (mg/L)      | 300mg/L以下     | —    | —    | 38       | —     |    |    |
|                   |           | 40 蒸発残留物                              | (mg/L)      | 500mg/L以下     | —    | —    | 61       | —     |    |    |
|                   | 泡         | 41 陰イオン界面活性剤                          | (mg/L)      | 0.2mg/L以下     | —    | —    | <0.01    | —     |    |    |
|                   | 臭気        | 42 ジェオスミン                             | (mg/L)      | 0.00001mg/L以下 | —    | —    | —        | —     |    |    |
|                   |           | 43 2-メチルイソボルネオール                      | (mg/L)      | 0.00001mg/L以下 | —    | —    | —        | —     |    |    |
|                   | 泡         | 44 非イオン界面活性剤                          | (mg/L)      | 0.02mg/L以下    | —    | —    | <0.005   | —     |    |    |
|                   | 臭気        | 45 フェノール類                             | (mg/L)      | 0.005mg/L以下   | —    | —    | <0.0005  | —     |    |    |
|                   | 基礎的<br>性状 | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | (mg/L)      | 3mg/L以下       | 0.3  | 0.3  | 0.3      | 0.3   |    |    |
| 47 pH値            |           |                                       | 5.8～8.6     | 7.8           | 7.8  | 7.8  | 7.8      |       |    |    |
| 48 味              |           |                                       | 異常でないこと     | 異常なし          | 異常なし | 異常なし | 異常なし     |       |    |    |
| 49 臭              |           | 気                                     | 異常でないこと     | 異常なし          | 異常なし | 異常なし | 異常なし     |       |    |    |
| 50 色              |           | 度(度)                                  | 5度以下        | <0.5          | <0.5 | <0.5 | <0.5     |       |    |    |
| 51 濁              |           | 度(度)                                  | 2度以下        | <0.1          | <0.1 | <0.1 | <0.1     |       |    |    |
| 衛生上の措置            |           |                                       |             |               |      |      |          |       |    |    |
|                   |           | 残留塩素                                  | (mg/L)      | 0.1mg/L以上     | 0.7  | 0.6  | 0.6      | 0.6   |    |    |

- ・ 不等号の付いた数字(例:<0.0001)は、不検出(定量下限値未満)であったことを示しています。
- ・ ハイフン(—)は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。  
(年4回の検査を実施。)

このページに関するお問い合わせ先  
企業局 水道部 浄水課  
水質・公民連携グループ  
電話 045-210-7282