

雷対策のチェックリスト

温室・ハウス

【事前対策】

内容	チェック欄	備考
温室・ハウスの環境制御機器に避雷機能のあるものを使用する。		避雷機能のアース端子を接続する。
避雷機能のない環境制御機器でもアースの設置の確認をする。		
雷が予測されたら、環境制御機器のスイッチ、ブレーカー、コンセントなどはずし、落雷時の高電流・高電圧から機械類を守る。		夏期など加温機を長期使用しない時は制御盤付属コードを湿気の少ないところに保管する。 抜いたコンセントを電源のすぐ近くに置かないようにする。

【事後対策】

内容	チェック欄	備考
切ったスイッチや落としたブレーカー、抜いたコンセントなどを復旧させる。		
作動を確認し、異常があれば修理する。		液晶画面に異常が見られたら、専門業者に修理を依頼する。

※ 作業中及び見回り時に事故に遭わないよう十分に注意し、安全を確認の上、ほ場や施設の管理を行ってください。