



ペナルティポイントについて

1 ペナルティポイントに伴う減額割合

ペナルティポイント	1 P 当たり減額割合	減額割合	金額 (参考値)
PP	%	%	百万円
11	0.10	1.1	2.750
12	0.10	1.2	3.000
13	0.10	1.3	3.250
14	0.10	1.4	3.500
15	0.10	1.5	3.750
16	0.15	2.4	6.000
17	0.15	2.6	6.375
18	0.15	2.7	6.750
19	0.15	2.9	7.125
20	0.15	3.0	7.500
21	0.15	3.2	7.875
22	0.15	3.3	8.250
23	0.15	3.5	8.625
24	0.15	3.6	9.000
25	0.15	3.8	9.375
26	0.20	5.2	13.000
27	0.20	5.4	13.500
28	0.20	5.6	14.000
29	0.20	5.8	14.500
30	0.20	6.0	15.000
31	0.20	6.2	15.500
32	0.20	6.4	16.000
33	0.20	6.6	16.500
34	0.20	6.8	17.000
35	0.20	7.0	17.500
36	0.20	7.2	18.000
37	0.20	7.4	18.500
38	0.20	7.6	19.000
39	0.20	7.8	19.500
40	0.20	8.0	20.000
41	0.25	10.3	25.625
42	0.25	10.5	26.250
43	0.25	10.8	26.875
44	0.25	11.0	27.500
45	0.25	11.3	28.125
46	0.25	11.5	28.750
47	0.25	11.8	29.375
48	0.25	12.0	30.000
49	0.25	12.3	30.625
50	0.25	12.5	31.250
51	0.30	15.3	38.250
52	0.30	15.6	39.000
53	0.30	15.9	39.750
54	0.30	16.2	40.500
55	0.30	16.5	41.250
56	0.30	16.8	42.000
57	0.30	17.1	42.750
58	0.30	17.4	43.500
59	0.30	17.7	44.250
60	0.30	18.0	45.000
61	0.40	24.4	61.000
62	0.40	24.8	62.000
63	0.40	25.2	63.000
64	0.40	25.6	64.000
65	0.40	26.0	65.000
66	0.40	26.4	66.000
67	0.40	26.8	67.000
68	0.40	27.2	68.000
69	0.40	27.6	69.000
70	0.40	28.0	70.000
71	0.60	42.6	106.500
72	0.60	43.2	108.000
73	0.60	43.8	109.500
74	0.60	44.4	111.000
75	0.60	45.0	112.500
76	0.60	45.6	114.000
77	0.60	46.2	115.500
78	0.60	46.8	117.000
79	0.60	47.4	118.500
80	0.60	48.0	120.000
81	0.50	50.0	125.000

4 半期のサービス購入料を250百万円と仮定した場合の減額



【参考】ペナルティポイントに伴う減額 (4 半期のサービス購入量を250百万円とした場合)

特徴


- 40PPまでであれば、減額は10%未満
- 60PP超で、減額割合が急増

2 送泥停止措置時間に伴うペナルティポイント

停止措置時間	ペナルティポイント
6時間以上	3
12時間未満	4
12時間以上	4
18時間未満	5
18時間以上	5
24時間未満	6
24時間以上	6
30時間未満	8
30時間以上	8
36時間未満	10
36時間以上	10
42時間未満	13
42時間以上	13
48時間未満	16
48時間以上	16
54時間未満	20
54時間以上	20
60時間未満	25
60時間以上	25
66時間未満	32
66時間以上	32
72時間未満	40
72時間以上	40

減額なし

減額あり (10%未満)



特徴


- 24時間の停止を2回で減額の対象となる
- 72時間の停止を2回で80PP

3 返送水濁度に伴うペナルティポイント

濁度	時間			
	10分以上 20分未満	20分以上 40分未満	40分以上 60分未満	60分以上
20度以上 60度未満	5	8	10	13
60度以上 200度未満	6	9	12	15
200度以上 300度未満	7	11	14	18
300度以上 400度未満	9	14	18	23
400度以上 500度未満	11	17	22	28
500度以上 600度未満	13	20	26	33
600度以上 700度未満	15	23	30	38
700度以上 800度未満	18	27	36	45
800度以上 900度未満	22	33	44	55
900度以上 1000度未満	27	41	54	68
1000度以上	32	48	64	80

減額なし

減額あり (10%未満)



特徴

- 20分以上継続しなければ、400度までは減額なし
- 低濁度でも、60分以上継続すると減額
- 1000度以上を60分以上継続で80PP