

## プラザホールの保守点検業務仕様書

### 1 プラザホール吊物機構保守点検

(1) 目的

プラザホール吊物機構が安全かつ良好な状態で使用できるように点検を行う。

(2) 点検周期

4ヶ月毎（4ヶ月点検2回及び年次点検1回）

(3) 点検対象

機械台・枠構造、電動機、減速機、制動機、リミットスイッチ、伝導装置、各滑車・ローラ・車輪、巻取りドラム、ワイヤーロープ、ボルト・クリップ類、制御盤・操作盤、躯体側との取合い

(4) その他

J I S、建築基準法、労働安全基準法、旧建設省住宅局建築指導課監修の懸垂物安全指針に関係する条文の中で、関係する基準に準じて点検を行う。

### 2 プラザホール床機構保守点検

(1) 目的

プラザホール床機構が安全かつ良好な状態で使用できるように点検を行う。

(2) 点検周期

6ヶ月毎（6ヶ月点検1回及び年次点検1回）

(3) 点検対象

機械台・枠構造、電動機、減速機、制動機、リミットスイッチ、伝導装置、各滑車・ローラ・車輪、巻取りドラム、ワイヤーロープ、ボルト・クリップ類、制御盤・操作盤、躯体側との取合い

(4) その他

J I S、建築基準法、労働安全基準法、旧建設省住宅局建築指導課監修の懸垂物安全指針に関係する条文の中で、関係する基準に準じて点検を行う。

### 3 プラザホール舞台音響設備保守点検

(1) 目的

プラザホール音響設備の機能を最高度に発揮し、常に音響設備の円滑な活用を図れるよう保守点検を実施する。

(2) 点検対象機器

- ・音響調整卓
- ・ラック内機器（パワーアンプ、特型入出力パッチ盤）
- ・ラック外機器（オープンテープデッキ、CD プレーヤー、カセットデッキ、DAT、MD、主電源ユニット、特型入出力コネクタ盤）
- ・インカム関係（インカム親機、インカム子機、両耳ヘッドセット、ワイヤレスマイク受信システム、CEQ、チャンネルディバイダ、コンプレッサー／リミッター、特型ジャック盤、開演ブザーユニット、モニターユニット、出力制御器）
- ・カメラシステム関係（カラービデオカメラシステム、モニターTV、タイムラプスビデオ、リモコン、CCU、映像信号分配器、映像信号切り替え器）

(3) 点検回数

年1回

(4) 点検内容

摩耗部品の交換その他機構系部品の清掃注油とそれに伴う機構系・電気系の点検調整を行い、機構規格およびシステムとしての機能を満足させること。

#### 4 プラザホール舞台照明設備保守

(1) 目的

照明設備の機能を最高度に発揮し、常に照明設備の円滑な活用を図れるよう保守点検を実施することを目的とする。

(2) 業務内容

ア 点検対象物 下記のとおり

イ 同上対象物の「作動確認」、「絶縁試験」

(3) 点検回数

年 1 回

(4) 点検対象

調光装置

主 幹 盤 1 面

分 岐 盤 1 面

サイリスター調光器盤 4 面

照明操作卓 1 面

舞台袖操作盤 1 面

カラーチェンジャー操作卓 1 面

負荷設備

ボーダーライト 2 列

サスペンションフライダクト 2 列

バックサスペンションフライダクト 1 列

アップーホリゾンライト 1 列

トラスブリッジコンセントダクト 9 列

ボーダーケーブル 38 本 1 式

カラーチェンジャー 48 台 1 式

負荷回路コンセント 60 個 1 式

(コンセントボックス及びジョイントボックス)

負荷回路絶縁試験 1 式

クレノシビン

クセノンピンスポットライト 1003SR型 2 台

#### 5 ピアノ保守点検業務仕様書

(1) 目的

プラザホールのピアノが練習やコンサートの演奏に支障をきたすことなく、また、ピアノ本来の性能を維持できるよう、十分な調整や整音等を中心とする保守点検を実施する。

(2) 点検対象

ピアノ : ヤマハ製グランドピアノ S-4

定期調律 : 年 4 回 (5 月、8 月、11 月、2 月)