

**2020年度第1回神奈川県石油コンビナート等防災対策検討会
書面会議 各委員からの意見と県回答**

資料番号	内容	県回答
資料1・ 参考資料1	<p>①予防対策取組状況調査の結果は消防にも提供いただけますか。 ②消火用屋外給水施設の耐震対策だけではなく、特定防災施設等及び防災資機材に係る地震対策及び津波対策の推進について(通知)(平成24年3月30日消防特第63号)に基づく特定防災施設等及び防災資機材等についても入れてはどうか。 ⇒具体的には別紙に記載されている、応急措置等や代替措置が取られているかどうかの確認を参考資料1「予防対策取組状況調査」に追加する。</p>	<p>①事業所からのデータであることから、公開できる範囲内で、情報提供させていただきます。 ②一部調査済みであることや事業所への負担も考慮しつつ、調査に含めるかどうか検討していきたい。なお、調査に含めない場合でも、県の立ち入り調査の際に、適宜、事業所に確認していく予定としています。</p>
参考資料1	<p>「2019年3月末の状況」を回答させる項目が散見されます。昨年度と同じ状況を調査するものか。</p>	<p>調査票の誤記のため修正します。 2020年3月末の状況を調査するもの。</p>
参考資料1	<p>予防対策取組状況調査記入様式の対象年度に「2018年度実績」、「2019年度計画」の記載がございました。</p>	<p>調査票の誤記のため修正します。 それぞれ「2019年度実績」「2020年度計画」に修正します。</p>
資料2	<p>県が高潮浸水想定を公表後、本市臨海部の各事業所等を訪問し、説明を行っているが、その際に大多数の事業所から下記の意見をいただいている。 ・発表データでは対策を講じることが不可能なため、詳細なデータ提供を要望する ・発表するのみでなく、具体的な対策を検討するべきである 昨年度、貴課にも御尽力いただき、県高潮浸水想定担当部署へ要望活動を行った。 上記の点について、当調査において意見はなかったのか。</p>	<p>本調査においては、そのような意見は特にありませんでした。</p>
資料2	<p>高潮対策の調査について、今後の参考とするため、具体的な回答を示していただきたい。(対策を講じている事業所があると以前、伺っている)</p>	<p>本調査では具体的な対策例は出ていません。今後、必要に応じて、具体的な対策を講じている事業所の情報収集等していきます。</p>
資料2	<p>保安設備の地震・津波対策は、他社の取組が参考となる。当資料が概要版であれば、全体資料も提供していただきたい。</p>	<p>全体資料をホームページ上で公開しましたので、そちらをご参照ください。 【URL】 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/a2p/cnt/f5050/p1487334.html</p>

資料3・参考資料3	<p>①調査の結果及び整理したデータ等は消防にも提供いただけますか。</p> <p>②シートに高圧ガスの事故分類のような重大度の分類を表記するとともに、漏えい量や通報時からの拡大の有無等、重大度がわかるような項目を追加していただけると、事故防止等にも反映しやすと考えます。</p>	<p>①事業所からのデータであることから、公開できる範囲内で、情報提供させていただきます。</p> <p>②貴重なご意見ありがとうございます。事例シートの記載内容として、検討いたします。</p>
資料5	<p>・合同図上訓練の開催日は、9月は市議会対応、また、9月・10月は台風シーズンであり、対応が困難と想定</p> <p>・情報受伝達訓練は、本市で毎年3月実施の川崎臨海部広域防災訓練で行っている内容と相違は有るか。</p>	<p>・合同図上訓練の開催日については、行政分科会にて各機関の都合を伺い調整します。</p> <p>・情報受伝達訓練については、災害発生時に、コンビナート事業所被害状況を行政機関が迅速に把握・共有する体制の強化を目的とし、情報受伝達の手段と経路を確認するための訓練を実施します。訓練内容の詳細は別添資料を参照ください。</p>
資料6	<p>本市でも県と同様の国要請を実施予定であり、今後も、ぜひ、連携して取り組んでまいりたい</p> <p>・本市単独：6月末～7月上旬（実施可能か調整中）</p> <p>・九都県市：7月（県工業保安課と共に要請活動、実施可能か調整中）</p>	<p>今後も連携して、国への要望を実施していきます。</p>
その他	<p>資料3、資料4にある調査は、たいへん意欲的で有意義なものと思います。また、資料5にある訓練も同じくたいへん有意義なものと思います。コロナウイルス渦のなか、思うようにいかないこともあるかと思いますが、是非とも進めていただければと思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。</p>