

石綿分析結果報告書の概要書

調査号棟	採取場所	試料名	分析結果
1-1号室 (11室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 鼻先 (増築部分)	仕上塗材	不検出
1-2号室 (21室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	検出
	外部 鼻先	仕上塗材	検出
1-3号室 (36室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏	仕上塗材	検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 鼻先 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	浴室 天井	スレート板	検出
	浴室 壁	スレート板	検出
2-1号室 (11室)	外部 外壁	仕上塗材	検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏	仕上塗材	検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	不検出
3-12号室 (128室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	不検出
3-15号室 (151室)	外部 外壁	仕上塗材	検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏	仕上塗材	検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 鼻先 (増築部分)	仕上塗材	不検出

調査号棟	採取場所	試料名	分析結果
7-1号棟 (404室)	和室6帖他 天井	吹付材 (ひる石状)	不検出
7-1号室 (503室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 玄関庇	仕上塗材	検出
	浴室 配管	エルボ保温材	検出
	浴室 壁	仕上塗材	不検出
	DK 天井	仕上塗材+石膏ボード	不検出
7-1号室 (共用部)	外部 階段裏	仕上塗材	不検出
9-4号室 (41室)	外部 外壁	仕上塗材	検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏	仕上塗材	検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	不検出
9-7号室 (71室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	検出
	外部 軒裏	仕上塗材	検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	不検出
9-8号室 (82室)	外部 外壁	仕上塗材	検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏	仕上塗材	検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	不検出
9-15号室 (151室)	外部 外壁	仕上塗材	検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	検出
	外部 軒裏	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	浴室 壁	スレート板	検出
10-12号室 (128室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	不検出
10-13号室 (135室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	検出
	外部 軒裏	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	検出
	外部 鼻先	仕上塗材	不検出
10-14号室 (141室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	不検出

調査号棟	採取場所	試料名	分析結果
11-1号室 (16室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	不検出
11-4号室 (41室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	検出
	外部 軒裏	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	不検出
11-5号室 (52室)	外部 外壁	仕上塗材	不検出
	外部 外壁 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏	仕上塗材	不検出
	外部 軒裏 (増築部分)	仕上塗材	不検出
	浴室 壁	スレート板	検出