

公共的施設の種類ごとに作成

適合状況項目表

【記入方法 共通】

- ・幅員や長さ、勾配などは、最も不利な寸法を記入
(有効幅員について、手すり等がある場合は、その内側で計測)
- ・整備基準の適用がない項目は、斜線を引く。(「否」などを選ばない。)
- ・「否」の場合は「理由書」(任意様式)を作成し、不適合の理由及び代替措置を記載
(やむを得ないと認められる場合は、「適合」に準じた「遵守」扱いとする。)

図面表示

名称	不特定多数の者が利用する敷地内の通路(屋外等雨がかりのある部分)に適用される基準
所在地	

項目	整備基準	適合状況	備考	チェック
1 敷地内通路等	(1) 敷地内の通路の構造	(1)は不特定多数の者が利用する敷地内の「全ての通路」に適用される基準		
	ア 表面は、粗面、又は滑りにくい材料による仕上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		仕上げ内容
	イ 段の構造	やむを得ない場合の2cm以下の段差は段とみなさない。		
	(ア) 手すりの設置	<input checked="" type="checkbox"/> 適 (設置有) <input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(イ) 踏面の端部と周囲の部分との容易な識別	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	(ウ) つまづきの原因となるものを設けない構造	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	ウ 傾斜路の構造	水勾配程度(原則「1/50以下」)である傾斜は、傾斜路とみなさない。		
	(ア) 勾配が1/12を超え、又は高さ16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりの設置	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	勾配 1 / 34 高さ 20 cm	前後のレベル 手すりの位置
	(イ) 前後の通路との容易な識別	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	(2) 主たる経路を構成する敷地内通路の構造	(2)は「主たる経路」(道等から利用居室、駐車場から利用居室又は道等までの経路)として位置付けたそれぞれ1以上の経路に適用される基準		
	ア 有効幅員は、140cm以上	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	150 cm	有効幅員
	イ 階段又は段を設けない。階段又は段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を併設	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	ウ 傾斜路の構造			
	(ア) 有効幅員は、段に代わるもの場合は140cm以上、段に併設するもの場合は、90cm以上	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	90 cm	有効幅員
(イ) 勾配は、1/12以下。高さ16cm以下の場合は、1/8以下	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	勾配 1 / 12 高さ	前後のレベル	
(ウ) 高さ75cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える場合は、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	高さ 50 cm	踊り場の構造	
エ 戸の構造	通路の途中に戸(門扉など)を設ける場合に記載 (いわゆる玄関は、原則として「4出入口等」に記載)			
(ア) 有効幅員は、90cm以上	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
(イ) 障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		前後の水平面	
オ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の設置	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		溝蓋の構造	
2 傾斜路	(1) 有効幅員は、120cm以上。段に併設するもの場合は、90cm以上	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	90 cm	
	(2) 縦断勾配は、1/12以下。高低差16cm以下の場合は、1/8以下	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	勾配 1 / 12 高低差	前後のレベル
	(3) 高低差75cm以内ごとに、踏幅150cm以上の踊場の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	高低差 50 cm	踊り場の構造
	(屋内/屋外問わず、)階段に代わり、又はこれに併設するものがある場合に適用される基準			

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック		
	(4) 両側には、側壁又は高さ5cm以上の立ち上がり部の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)	5 cm	立ち上がり		
	(5) 適切な高さの手すりの設置	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		手すりの位置		
	(6) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		仕上げ内容		
	(7) 前後の廊下等との容易な識別	踏幅150cm程度の平坦なスペース					
	(8) 端部は、車椅子の回転に支障がない構造	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		水平面の表示		
	3 駐車場	車椅子使用者用駐車区画の設置 (駐車台数の総数 40 台) (100台以下の場合1区画以上、100台を超える場合1/100以上)	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否	1 区画		
		(1) 幅は、350cm以上	駐車台数 必要区画数 ~100台 1台 101~200台 2台 201~300台 3台 ...		350 cm		
		(2) 駐車場の出入口又は4に定める構造の出入口等までの経路の長さができるだけ短くなる位置であって、水平な場所に設置。	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
(3) 接続する通路の構造		駐車場から利用居室又は道等までの経路は「主たる経路」に該当					
ア 有効幅員は、140cm以上		<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否	140 cm	設置位置・寸法		
イ 階段又は段を設けない。階段又は段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を併設。		<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
ウ 傾斜路の構造		不適					
(ア) 有効幅員は、段に代わるもの場合は、140cm以上、段に併設するもの場合は、90cm以上							
(イ) 勾配は、1/12以下。高さ16cm以下の場合は、1/8以下						勾配 1/	高さ cm
(ウ) 高さ75cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える場合は、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置						高さ	高さ cm
エ 戸の構造						通路の途中に戸(門扉など)を設ける場合に記載(いわゆる玄関は、原則として「4出入口等」に記載)	
(ア) 有効幅員は、90cm以上		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否	cm			
(イ) 障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
オ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の設置		横断する排水溝がある場合のみ記載					
4 出入口等		(1) 主要な出入口等の構造	「主たる経路」を構成する出入口のうち、「直接屋外へ通ずる主要な出入口」(通常は玄関)、「改札口」及び「レジ通路」のそれぞれ1以上に適用				
	ア 有効幅員は、90cm以上	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否	100 cm	有効幅員		
	イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない	回転ドアは不可					
	ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	(2) 主要な出入口等以外の出入口の構造	(1)を除く「屋外若しくは駐車場へ通ずる出入口」及び「主たる経路を構成する出入口」(利用居室等の出入口を含む)に適用					
	ア 有効幅員は、80cm以上	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否	80 cm			
	イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		前後の水平面		
	エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		仕上げ内容		

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック			
5 廊下等	(1) 廊下等の表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ	<input checked="" type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否	仕上げ内容		
	(2) 主たる経路を構成する廊下等の構造	(1)は不特定多数の者が利用する「全ての廊下等」に適用される基準						
	不特定多数の者が利用する廊下(屋内)に適用される基準		<input checked="" type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否	有効幅員	
	ア 有効幅員は、120cm以上	段とは、階と階をつなぐ階段ではないもの		120	cm			
	イ 段を設けない。段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を併設。	<input checked="" type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否			
	ウ 端部は、車椅子の転回に支障のない構造であり、かつ、50m以内ごとに、車椅子の転回に支障がない場所を確保	幅140cm程度の部分を確保		<input checked="" type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否	水平面の表示
エ 適切な高さの手すりの設置（無床診療所を除く医療施設）	<input type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否		手すりの位置		
オ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない	<input checked="" type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否		前後の水平面		
6 階段	(1) 主たる階段は、回り階段としない。	施設内の移動において主に利用される可能性が高い階段						
	(2) つまずきの原因となるものを設けない構造	段鼻は、踏面及びけこみ板の面とそろえる		<input checked="" type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否	段鼻の構造
	(3) 適切な高さの手すりを設置	(2)~(5)は不特定多数の者が利用する「全ての階段」に適用		<input checked="" type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否	手すりの位置
	(4) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ	<input checked="" type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否		仕上げ内容	
	(5) 踏面の端部と、周辺部分との容易な識別	<input checked="" type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否			
7 エレベーター	(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用し、かつ、直接屋外へ通ずる主要な出入口等がない階	<input checked="" type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無			
	(2) (1) 有の場合の床面積の合計（共同住宅、事務所、工場及びこれらのいずれかを含む複合用途建築にあたっては、床面積及び階数）	ただし書きの「措置を講ずる」場合は、「無」を選択。以下の回答不要(斜線を引く)		800	m ²	階		
	(3) エレベーターの設置	カッコ内の公共的施設に該当しない場合は「階数」を記載不要「階数」は不特定多数の者が利用する階まで				エレベーター図(内部展開図・出入口正面図を含む)		
	(2)の「床面積」が1,000m ² 以上である場合に適合義務あり(カッコ内の公共的施設の場合は、上記に加え、「階数」が4階以上の場合)	<input type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否			
	ア 籠及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ80cm以上		籠		cm			
			昇降路		cm			
	イ 籠の内り幅は140cm以上、内り奥行きは135cm以上で、籠の構造は車椅子の転回に支障がない構造	<input type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否			
	(2)カッコ内の公共的施設の場合は、「電動車椅子使用者が乗降できる構造の籠」であれば適合(内り幅100cm以上、奥行き120cm以上が目安)		幅		cm			
			奥行き		cm			
	ウ 戸は、障害者等が円滑に利用できる構造、戸の開閉時間を制御する装置を設置	<input type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否			
			構造	<input type="checkbox"/>	適・ <input type="checkbox"/>	否		
			装置	<input type="checkbox"/>	適・ <input type="checkbox"/>	否		
	エ 籠内に、適切な高さの手すり及び戸の開閉状態等を確認することができる鏡の設置	<input type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否			
			手すり	<input type="checkbox"/>	適・ <input type="checkbox"/>	否		
			鏡	<input type="checkbox"/>	適・ <input type="checkbox"/>	否		
オ 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設置	<input type="checkbox"/>	適(設置有)	<input type="checkbox"/>	否(設置無)				
カ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、視覚障害者が円滑に操作できる構造(点字及び文字等の浮き彫り、音声案内等)	<input type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否				
キ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設置	<input type="checkbox"/>	適(設置有)	<input type="checkbox"/>	否(設置無)				
ク 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の開鎖を音声により知らせる装置を設置	<input type="checkbox"/>	適(設置有)	<input type="checkbox"/>	否(設置無)				
ケ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設置	<input type="checkbox"/>	適(設置有)	<input type="checkbox"/>	否(設置無)				
コ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設置	<input type="checkbox"/>	適(設置有)	<input type="checkbox"/>	否(設置無)				
サ 乗降ロビーは高低差がなく、その有効幅員及び有効奥行きは、150cm以上	<input type="checkbox"/>	適	<input type="checkbox"/>	否				
		高低差なし	<input type="checkbox"/>	適・ <input type="checkbox"/>	否			
		幅		cm				
		奥行き		cm				

項目	整備基準	適合状況	備考	チェック	
8 便所	(1) 便所の構造				
	ア 車椅子使用者用便所の構造	男女の別がある場合は、それぞれ1以上の設置が必要 (便所については、以下同じ)		必要に応じ、 詳細図を添付	
	(ア) 出入口は、主たる経路に接続		<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	(イ) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置		<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
		腰掛便座	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
		手すり	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	設備の表示	
		洗面器	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
		鏡	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	(ウ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるように、十分な空間を確保	200cm以上×200cm以上(このスペースが確保 できない場合は、150cm以上×200cm以上程度)	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		転回スペース
	(エ) 出入口に、車椅子使用者用便所である旨(介助用大型ベッドを設けた場合は、その旨を含む。)を分かりやすい方法で表示		<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		表示位置
	イ 便所及びアに定める構造の便所の出入口の構造				
	(ア) 有効幅員は、80cm以上		<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
		便所	85 cm	有効幅員	
		アの構造の便所	80 cm		
	(イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない		<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
		便所	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	前後の水平面	
		アの構造の便所	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	エ 乳幼児用の椅子を設けた便所を設置し、便所の出入口に、その旨を分かりやすい方法で表示		<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
		設置	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	表示位置	
		表示	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	カ 乳幼児用のベッドその他のおむつ交換のための設備を設置	おむつ交換のための設備は、便所以外の場所に設けることは可能 ・介助用大型ベッドを乳幼児用ベッドとして兼ねることは可能 ⇒これらに該当する場合は、「適」を選ぶ	<input type="checkbox"/> 適 (設置有) <input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	ク 床面は、滑りにくい材料による仕上げ		<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		仕上げ内容
	ケ 障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便所の構造				
	(ア) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置	「水洗器具」とは、「オストメイト対応」の設備のこと。 ・簡易型設備による対応は原則不可	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
・幼稚園/保育園/幼保連携型認定こども園は設置義務なし。(斜線を引く)		腰掛便座	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	設備の表示	
		手すり	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
		洗面器	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	鏡	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
(イ) 出入口に、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便所である旨を分かりやすい方法で表示		<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		表示位置	
コ 出入口に、障害者等が円滑に利用することができる構造の便房等を設けた便所である旨を当該便房等の有する機能に応じて、分かりやすい方法で表示	「介助用大型ベッド」は設置している場合のみ選択 「おむつ交換台」を他の場所に設置している場合は、斜線を引く	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
		車椅子使用者用便房	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	表示位置	
		介助用大型ベッド	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
		乳幼児用の椅子	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
		おむつ交換設備	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	水洗器具を設けた便房	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
(2) (1)に定める構造の便所以外の便所の構造					
ア 便所の出入口の有効幅員は、80cm以上		<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		有効幅員	
	便所内のどこかで150cm×150cm程度の水平面を設ける	80 cm			
イ 便所及び便房の出入口の戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない		<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		水平面の表示	

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック
	ウ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	エ 便房の構造				
	(ア) 障害者が円滑に利用できる構造の腰掛便座及び手すりを適切に配置	<input checked="" type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		腰掛便座	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	設備の表示	
		手すり	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
	(イ) 出入口の構造				
	a 有効幅員は、80cm以上	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			80 cm		
	b 障害者等の通行の支障となるような段を設けない	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	c 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後の高低差がない	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	d 床面は滑りにくい材料による仕上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否	仕上げ内容	
	オ 男子用小便器は、手すり付きの床置き小便器、壁掛式小便器（受け口の高さ35cm以下）その他これらに類する小便器	<input checked="" type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)	手すり 受け口の高さ	
		<input checked="" type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	カ 障害者等が円滑に利用できる構造で、かつ、手すり及び鏡を適切に配置した洗面器の設置			洗面器下部 スペース・設備	
		手すり	<input checked="" type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否		
		鏡	<input checked="" type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否		
9 浴室、 シャワー室等	(1) 出入口の構造			必要に応じ、 詳細図を添付	
	ア 有効幅員は、80cm以上	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			80 cm	有効幅員	
	イ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、戸の前後に高低差がない	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(2) 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		浴槽	<input checked="" type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否		
		シャワー	<input checked="" type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	設備の表示	
		手すり	<input checked="" type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否		
		浴室内に径150cm以上を確保			
	(3) 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否	水平面の表示	
	(4) 床面は、滑りにくい材料による仕上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否	仕上げ内容	
10 客室	客室の設置 (客室数の総数 80 室) (100室以下の場合 1 室以上、100室を超える場合 1/100以上)	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		客室の位置
			1 室		
	(1) 出入口の構造			総客室数 必要数 ~100室 1室 101~200室 2室 201~300室 3室 ...	
	ア 有効幅員は、80cm以上	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			80 cm	有効幅員	
	イ 戸は、障害者等が容易に開閉できる構造で、かつ、戸の前後に高低差がない	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(2) 床面は、滑りにくい材料による仕上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否	仕上げ内容	
	(3) 必要に応じて、手すりの設置	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(4) 車椅子使用者が円滑に移動し、回転できるように、十分な広さを確保	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否	水平面の表示	
	(5) ベットは、車椅子の座面の高さと同程度の高さを確保	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		

項目	整備基準	適合状況	備考	チェック
客室の構造	(6) 便所の構造	<p>「福祉施設」では客室の外部に、「宿泊施設」では客室が設けられている階に、車椅子使用者用便房を設けた便所がある場合は、(6)の整備不要 この場合は、「備考欄」に上記を記載した上、「適合状況」には斜線を引く。</p>		
	ア 車椅子使用者用便房の構造			
	(ア) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 腰掛便座 <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 手すり <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 洗面器 <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 鏡 <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	設備の表示	
	8(1)に定める車椅子使用者用便房ほどの床面積は不要だが、車椅子使用者用の便房の最小寸法(幅130cm以上×奥行き200cm以上)を考慮			
	(イ) 車椅子使用者が円滑に利用できるように、十分な床面積を確保	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	イ アに定める構造の便房及び便所の出入口の構造			
	(ア) 有効幅員は、80cm以上	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> cm	有効幅員	
	(イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、戸の前後に高低差がない	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	(7) 浴室、シャワー室の構造			
	ア 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 浴室 <input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> シャワー <input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 手すり <input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	設備の表示	
	イ 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	水平面の表示	
	ウ 出入口の構造			
	(ア) 有効幅員は、80cm以上	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 80 cm	有効幅員	
	(イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	仕上げ内容	
11 客席及び舞台	(1) 車椅子使用者用客席の設置 (客席数の総数 <input type="checkbox"/> 席)	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	客席の位置	
	(500席以下の場合2席以上、500席を超える場合1/200以上)	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	席	
車椅子使用者用客席の構造	ア 幅は90cm以上、奥行きは140cm以上	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 幅 <input type="checkbox"/> cm <input type="checkbox"/> 奥行き <input type="checkbox"/> cm	有効幅員	
	イ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	仕上げ内容	
	ウ 車椅子使用者用客席に至る通路の構造			
	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> cm	有効幅員	
(イ) 段を設けない。段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等の併設	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	経路の表示		
(ウ) 端部は、車椅子の転回に支障のない構造であり、かつ、50m以内ごとに、車椅子転回に支障がない場所を確保	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	水平面の表示		
(2) 障害者等が支障なく客席又は舞台袖口から舞台上ることができる経路の確保	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	経路の表示		
	客席から舞台、舞台袖口から舞台のそれぞれの経路を整備			

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック	
12 標識及び案内設備	(1) 車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、8(1)に定める構造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所(介助用大型ベッドを便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。)の標識を設置	<input checked="" type="checkbox"/> 適(設置有)	<input type="checkbox"/> 否(設置無)			
		駐車区画	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		エレベーター等	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		8(1)の構造の便所	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		設置位置
		授乳・おむつ交換場所	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	介助用大型ベッド	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	(2) 案内板その他の設備の設置					
	ア 車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等8(1)に定める構造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所(介助用大型ベッドを便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。)の配置を表示した案内板を設置	<input checked="" type="checkbox"/> 適(設置有)	<input type="checkbox"/> 否(設置無)			
		駐車区画	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		エレベーター等	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		設置位置
8(1)の構造の便所		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
授乳・おむつ交換場所		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
介助用大型ベッド	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
イ エレベーター等、8(1)に定める構造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所(介助用大型ベッドを便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。)の配置を点字及び文字の浮き彫り、音声等により視覚障害者に示すための設備を設置	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
(3) 標識、案内板及びその他の設備の設置にあたり、見分けやすい色の組合せにより、明度差、色相差及び彩度差を確保するよう配慮	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			本表「備考1」	
13 誘導設備	非常口とするものには、段を設けない	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
14 カウンター及び記載台又は公衆電話台	(1) 高さは、車椅子使用者が利用しやすい高さで、かつ、下部には、車椅子使用者が円滑に利用できる構造の蹴込み	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		寸法等	
	(2) 公衆電話機は、障害者等が円滑に利用できる構造	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
15 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備	(1) 道等から12(2)イに定める構造の設備又は案内所までの経路の構造					
	ア 線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせた敷設又は音声等による誘導設備の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		本表「備考2」	
	イ 敷地内の通路の点状ブロック等の敷設					
	(ア) 車路に近接する部分	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		ブロック敷設・誘導設備の	
	(イ) 段がある部分又は傾斜のある部分の上端に近接する部分	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	(2) 点状ブロック等の敷設、又は、音声等の方法による誘導設備の設置					
	ア 傾斜路又は階段の上端及び下端に近接する廊下等の部分	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	イ 傾斜路の傾斜がある部分の上端に近隣する踊場	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	ウ 主要な出入口又は各利用居室相互間の経路の出入口の戸の前後部分	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	エ 階段の段のある部分の上端に近接する踊場	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	オ その他の注意喚起する場所	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		エスカレーターの端部等	
	(3) 必要に応じて、点字その他の案内設備を手すりの端部に設置					
	ア 2に定める構造の傾斜路	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
イ 5に定める構造の廊下等	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
ウ 6に定める構造の階段	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
(4) 点字、その他の案内設備を出入口に設置						
ア 8に定める構造の便所	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
イ 10に定める構造の客室	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
(5) エスカレーターのくし板はステップ部と区別しやすい色	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック
16 聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備	(1) 利用者の案内、呼出しのための窓口等には、文字情報表示設備の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(3) 利用者の利用に供する会議室には、スクリーン等及びスクリーン等に文字を映し出せる機器を設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)	設置位置	
	(5) 利用者の利用に供する客席には、難聴者の聴力を補う設備を設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
17 授乳及びおむつ交換場所	(1) 授乳及びおむつ交換のための場所の構造				
	ア 出入口は、乳幼児同伴者の利用に配慮した有効幅員を確保	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否	有効幅員	
	イ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否	前後の水平面	
	エ 出入口に、授乳及びおむつ交換のための場所である旨を分かりやすい方法で表示	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否	設置位置	

便所などにおむつ交換のための設備を設けている場合は、「授乳場所」として整備

備考1 12(3)の備考欄には、明度差等の確保の配慮に係る確認の方法（目視、白黒コピー、シミュレーションソフト、利用者の意見聴取等）について記載してください。

備考2 用途面積が200平方メートル未満の建築物内において、案内所から直接屋外に通ずる主要な出入口を容易に視認でき、当該出入口から当該案内所までの間の経路において人等による誘導が適切に実施される場合は、15(1)アの備考欄には、視認の方法及び人等による誘導の方法のほか、その旨の表示をするときは、表示方法を併せて記載してください。（書ききれない場合は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。）